

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 5/10

**KONTROLA WYKONANIA UCHWAŁY NR 201/2010 SENATU
POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
Z DNIA 22 WRZEŚNIA 2010 W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY
NA PRZYJĘCIE DAROWIZNY PRZEZ SAMODZIELNY PUBLICZNY
SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM W SZCZECINIE**

**Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
ul. Rybacka 1
70-204 Szczecin**

**KONTROLA DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG MEDYCZNYCH
ŚWIADCZONYCH PRZEZ SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL
KLINICZNY NR 2 PUM W SZCZECINIE
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.**

Jednostka kontrolowana:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie

Zakres kontroli:

Zakres kontroli obejmuje dostosowanie obiektów budowlanych i terenów szpitalnych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ileokroć w protokole mowa jest o:

SPSK-2, Szpital – oznacza to Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie

PUM, Uniwersytet, Uczelnia – oznacza to Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Rektor, Rektor PUM – oznacza to Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Senat, Senat PUM – oznacza to Senat Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Dyrektor – oznacza to Dyrektora Naczelnego Samodzielnego Szpitala Klinicznego nr 2 w Szczecinie

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury – oznacza Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75. 690)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia – oznacza Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U.06.213.1568)

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (art. 67 Dz. U z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U.99.94.1097)
3. §22 ust. 2. pkt 5, Statutu Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
4. Zarządzenie Nr 72/2010 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 23.09.2010 r.
5. Upoważnienie nr 4/2010 do przeprowadzenia kontroli z dnia 23.09.2010 r., Upoważnienie nr 5/2010 do przeprowadzenia kontroli z dnia 23.09.2010 r.,
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75. 690)

7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U.06.213.1568)
8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.06.156.1118)

Termin przeprowadzania kontroli:
od 24.09.2010 r. – 29.10.2010 r.

Kontrolę przeprowadzili:

- mgr Małgorzata Kosewska – specjalista ds. kontroli wewnętrznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, na podstawie Upoważnienia Nr 4/2010 z dnia 23.09.2010 r.
- inż. Barbara Greszta – samodzielny referent ds. kontroli wewnętrznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, na podstawie Upoważnienia Nr 5/2010 z dnia 23.09.2010 r.

W trakcie kontroli Informacji udzielali:

- Kierownik Działu Technicznego –

INFORMACJA WSTĘPNA

Na podstawie podpisanego w dniu 6 października 2009 r. aktu notarialnego umowa stanowiąca użytkownika nieruchomości PUM przekazał w użytkowanie SPSK-2 budynki i budowle znajdujące się na działce nr 36.

Kontroli poddano:

- BUDYNEK A – Klinika położnictwa i Ginekologii
- BUDYNEK C – Administracja SPSK-2
- BUDYNEK F – Kliniki chirurgiczne
- BUDYNEK G – Przychodnia Przykliniczna
- BUDYNEK H – Budynek Apteki i Zakład RTG
- BUDYNEK J – Klinika Okulistyki
- BUDYNEK K – Klinika Chorób Wewnętrznych – Budynek Biochemii
- BUDYNEK W – Kliniki Kardiologii, kardiochirurgii i Dermatologii
- ULICE, PLACE DROGI

W ramach zabezpieczenia dostępności osobom niepełnosprawnym do należnych świadczeń zdrowotnych do dnia 04.10.2010 r. zrealizowano:

- wykonanie pochylni dojazdowej do budynku J Klinika Okulistyki wraz z dobudową szybu windowego i windy dostępnej z poziomu terenu,
- umożliwienie wjazdu na teren szpitala pojazdom przewożącym niepełnosprawnych,
- wyznaczenie oznakowanych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych przy większości budynków szpitalnych,

PW



- wykonanie najazdów na chodniki lub obniżenie chodników istniejących (rejon budynku H i J),
- wykonanie sanitariatów dla niepełnosprawnych w budynkach H, F, J, W, K,
- wymiana istniejących wind osobowych wymagających obsługi osób uprawnionych na ogólnie dostępne (budynek J),
- montaż dodatkowych wind (budynek W),
- wymiana drzwi wejściowych ręcznie otwieranych na sterowane czujką ruchową i automatycznie otwieranych (budynek F i K),
- montaż samozamykaczy w drzwiach wewnętrznych na samozamykacze ze zwłoką czasową (budynek F),
- poszerzenie otworów drzwiowych umożliwiając swobodniejszy wjazd niepełnosprawnym na wózkach – są realizowane sukcesywnie w ramach wykonywanych remontów i inwestycji,
- dostępność do miejsc dla okryć wierzchnich osób przychodzących (przyjeżdżających na wózkach) – budynek J¹.

Według informacji uzyskanych od Kierownika Działu Technicznego, każdorazowo przy opracowywaniu dokumentacji technicznej inwestycji, uwzględnia się wymogi określone przepisami prawa budowlanego i Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 w części dotyczącej dostosowania dla osób poruszających się na wózkach.

¹ Pismo nr DT 062/324/10 z dnia 04.10.2010

USTALENIA KONTROLI:

Protokół oględzin:

BUDYNEK A - KLINIKA POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII

Nr KW: **SZ1S/00091890/1**

wg wypisu z rejestru gruntów (MODGIK/ZE/EW/7410-1/3020/2008):

– działka nr 36, obręb 15

– nr ewidencyjny budynków: **147,148,149**

nr ewidencyjny wg ewidencji środków trwałych PUM: **150-8**

nazwa obiektu według KOB: **KLINIKA POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII**

| lp. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|--|---|------------------|---------|-----------------|---|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75. 690) | | | | | |
| 1. | Czy od dojeżdż i dojazdów o których mowa w §14 ust 1 i 3 rozporządzenia doprowadzono utwardzone dojścia o szerokości min. 1,5 m zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp do całego budynku lub tych jego części, z których osoby te mogą korzystać (§16 ust.1) | + | | | |
| 2. | Czy są urządzone miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych (§ 18 ust.1) | + | | | |
| 3. | Czy miejsca postojowe spełniają wymogi § 21 ust. 1 rozporządzenia (min. 3,6 m x 5 m; wzdłuż jezdni 3,6 m x 6 m – w przypadku zapewnienia możliwości korzystania z przylegającego dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego 2,3 m x 6 m) | | - | | dwa miejsca postojowe, szerokość 2,76 m x 4,90 m |
| 4. | Czy furtki i bramy w ogrodzeniu nie utrudniają dostępu osobom niepełnosprawnym (§ 42 ust.1) | | | 0 | |
| 5. | Czy w budynku jest zapewniony dojazd z poziomu terenu i dostęp do wszystkich kondygnacji użytkowych (posiada windę) § 54 ust. 2 | + | | | |
| 6. | Czy budynek nie wymagający dźwigu posiada urządzenia techniczne zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp na kondygnacje z pomieszczeniami użytkowymi z których mogą one korzystać § 55 ust.2 | | | 0 | |
| 7. | Czy drzwi wejściowe do budynku i pomieszczeń użytkowych spełniają wymogi § 62 ust.1 rozporządzenia | + | | | |
| | –szerokość min. 0,9 m x wysokość 2 m | + | | | |
| | –przy drzwiach dwuskrzydłowych, przynajmniej jedno skrzydło szerokość 0,9 m | + | | | |
| | –czy przy drzwiach obrotowych/wahadłowych są drzwi rozwierane lub rozsuwane | + | | | |
| 8. | Czy pochylnia spełnia wymogi § 70 i § 71 rozporządzenia | | | 0 | |
| 9. | Czy pomieszczenia ogólnodostępne ze zróżnicowanym poziomem podłóg są przystosowane do ruchu osób niepełnosprawnych (§ 74) | | | 0 | |
| 10. | Czy pomieszczenia higienicznosanitarne dla osób niepełnosprawnych spełniają wymogi § 81, 85,86 i 87 rozporządzenia | | - | | W całym budynku nie dostosowano pomieszczeń higienicznosanitarnych zgodnie z wymogami |

Amel

[Signature]

| Ip. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|---|---|------------------|---------|-----------------|--|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | Czy dźwig jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych | | - | | |
| | –szerokość 1,1 m x długość 1,4 m | + | | | |
| | –poręczce wys. 0,9 m | | - | | wysokość poręczy 1 m |
| | –tablica przyzywowa na wys.0,8-1,2 w odległości min 0,5m od naroża kabiny z oznakowaniem dla niewidomych i inf. głosową | | - | | brak oznakowania dla niepełnosprawnych i informacji głosowej |
| Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U.06.213.1568) | | | | | |
| 1. | Czy w obiektach przebudowywanych przy zróżnicowaniu poziomu podłóg pomieszczeń położonych na tej samej kondygnacji zastosowano pochylnie o odpowiednim nachyleniu lub odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do pomieszczeń zakładu opieki zdrowotnej osobom niepełnosprawnym | | | 0 | |
| 2. | Czy w głównym holu ZOZ jest miejsce na wózki inwalidzkie | | - | | |
| 3. | Czy w głównym holu ZOZ znajduje się punkt informacyjny oraz miejsce na okrycia wierzchnie (czy są łatwo dostępne dla osób niepełnosprawnych) | + | | | |
| 4. | Czy w przychodniach liczących 7-10 gabinetów diagnostycznych lub diagnostyczno-zabiegowych, niezależnie od liczby kondygnacji, jest 1 ustęp wspólny dla wszystkich pacjentów, dostosowany dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |
| 5. | Czy w przychodniach liczących nie więcej niż 6 gabinetów diagnostyczno-zabiegowych, niezależnie od liczby kondygnacji, jest 1 ustęp wspólny dla wszystkich pacjentów, dostosowany dla osób niepełnosprawnych oraz co najmniej 1 ustęp wyposażony w miskę ustępową i umywalkę | | - | | |
| 6. | Czy w Izbie Przyjęć jest minimum jedna łazienka z wózkową dla osób niepełnosprawnych | | - | | |
| 7. | Czy w Izbie Przyjęć jest minimum jeden ustęp dla osób niepełnosprawnych | | - | | |
| 8. | Czy w oddziale szpitalnym łóżkowym jest przynajmniej jedna kabina ustępowa z umywalką dostępna dla osób niepełnosprawnych | | - | | |

Podsumowanie:

W przedmiotowym budynku żadne z pomieszczeń sanitarnych nie jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych pod względem wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych zostały wyznaczone i odpowiednio oznakowane, jednak nie spełniają wymogów, co do właściwej szerokości.

W dźwigu osobowym tablica przyzywowa nie posiada oznaczeń dla osób niewidomych oraz informacji głosowej, a poręczce wewnątrz kabiny umieszczone są zbyt wysoko.

W głównym holu budynku nie wyznaczono miejsca na wózki inwalidzkie.

Protokół oględzin budynku:**BUDYNEK K – Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych – Budynek Biochemii****Izba Przyjęć Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych (przyziemie)****Poradnia Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych (przyziemie)**nr KW: **SZ1S/00091890/1**

wg wypisu z rejestru gruntów (MODGIK/ZE/EW/7410-1/3020/2008):

– działka nr 36, obręb 15

– nr ewidencyjny budynków **108, 109, 111**nr ewidencyjny wg ewidencji środków trwałych PUM: **172-4**nazwa obiektu według KOB: **KLINIKA CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH – BUDYNEK BIOCHEMII**

| lp. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|--|--|------------------|---------|-----------------|--|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75. 690) | | | | | |
| 1. | Czy od dojeżdżających i dojazdów o których mowa w §14 ust 1 i 3 rozporządzenia doprowadzono utwardzone dojścia o szerokości min. 1,5 m zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp do całego budynku lub tych jego części, z których osoby te mogą korzystać (§16 ust.1) | + | | | |
| 2. | Czy są urządzone miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych (§ 18 ust.1) | + | | | |
| 3. | Czy miejsca postojowe spełniają wymogi § 21 ust. 1 rozporządzenia (min. 3,6 m x 5 m; wzdłuż jezdni 3,6 m x 6 m – w przypadku zapewnienia możliwości korzystania z przylegającego dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego 2,3 m x 6 m) | +/- | | | jedno miejsce postojowe szer. 2,58 m x 5 m z dostępem do chodnika (spełnia wymagania) drugie miejsce postojowe szer. 2,58 x 5 m (nie spełnia wymagań) |
| 4. | Czy furtki i bramy w ogrodzeniu nie utrudniają dostępu osobom niepełnosprawnym (§ 42 ust.1) | | | 0 | |
| 5. | Czy w budynku jest zapewniony dojazd z poziomu terenu i dostęp do wszystkich kondygnacji użytkowych (posiada windę) § 54 ust. 2 | + | | | |
| 6. | Czy budynek nie wymagający dźwigu posiada urządzenia techniczne zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp na kondygnacje z pomieszczeniami użytkowymi z których mogą one korzystać § 55 ust.2 | | | 0 | |
| 7. | Czy drzwi wejściowe do budynku i pomieszczeń użytkowych spełniają wymogi § 62 ust.1 rozporządzenia | + | | | |
| | –szerokość min. 0,9 m x wysokość 2 m | + | | | |
| | –przy drzwiach dwuskrzydłowych, przynajmniej jedno skrzydło szerokość 0,9 m | + | | | |
| | –czy przy drzwiach obrotowych/wahadłowych są drzwi rozwierane lub rozsuwane | | | 0 | |
| 8. | Czy pochylnia spełnia wymogi § 70 i § 71 rozporządzenia | | | 0 | PUM |
| 9. | Czy pomieszczenia ogólnodostępne ze zróżnicowanym poziomem podłóg są przystosowane do ruchu osób niepełnosprawnych (§ 74) | | | 0 | |
| 10. | Czy pomieszczenia higienicznosanitarne dla osób niepełnosprawnych spełniają wymogi § 81, 85,86 i 87 rozporządzenia | | - | | Ad 12) |

| lp. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|---|---|------------------|---------|-----------------|--------------------------------|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | Czy dźwig jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych | | - | | |
| | -szerokość 1,1 m x długość 1,4 m | + | | | |
| | -poręcze wys. 0,9 m | | - | | wysokość 1,5 m |
| | -tablica przyzywowa na wys.0,8-1,2 w odległości min 0,5m od naroża kabiny z oznakowaniem dla niewidomych i inf. głosową | +/- | | | tablica przyzywowa wys. 1,15 m |
| Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U.06.213.1568) | | | | | |
| 1. | Czy w obiektach przebudowywanych przy zróżnicowaniu poziomu podłóg pomieszczeń położonych na tej samej kondygnacji zastosowano pochylnie o odpowiednim nachyleniu lub odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do pomieszczeń zakładu opieki zdrowotnej osobom niepełnosprawnym | | | 0 | |
| 2. | Czy w głównym holu ZOZ jest miejsce na wózki inwalidzkie | | - | | |
| 3. | Czy w głównym holu ZOZ znajduje się punkt informacyjny oraz miejsce na okrycia wierzchnie (czy są łatwo dostępne dla osób niepełnosprawnych) | + | | | |
| 4. | Czy w przychodniach liczących 7-10 gabinetów diagnostycznych lub diagnostyczno-zabiegowych, niezależnie od liczby kondygnacji, jest 1 ustęp wspólny dla wszystkich pacjentów, dostosowany dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |
| 5. | Czy w przychodniach liczących nie więcej niż 6 gabinetów diagnostyczno-zabiegowych, niezależnie od liczby kondygnacji, jest 1 ustęp wspólny dla wszystkich pacjentów, dostosowany dla osób niepełnosprawnych oraz co najmniej 1 ustęp wyposażony w miskę ustępową i umywalkę | | - | | |
| 6. | Czy w Izbie Przyjęć jest minimum jedna łazienka z wózkową dla osób niepełnosprawnych | | - | | |
| 7. | Czy w Izbie Przyjęć jest minimum jeden ustęp dla osób niepełnosprawnych | | - | | |
| 8. | Czy w oddziale szpitalnym łóżkowym jest przynajmniej jedna kabina ustępowa z umywalką dostępna dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |

Ad 12)

Protokół oględzin dla pomieszczenia sanitarno-higienicznego budynku:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75. 690)

| lp. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|-----|---|------------------|---------|-----------------|-------|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Czy kabina natryskowa zamknięta ma wymiary min. 2,5m x 1,5 m | | | 0 | |
| 2. | Czy kabina natryskowa zamknięta jest wyposażona w urządzenia wspomagające umożliwiające korzystanie osobom niepełnosprawnym | | | 0 | |
| 3. | Czy w ustępach ogólnodostępnych stosowane są drzwi do kabin ustępowych otwierane na zewnątrz o szer. min. 0,9m | + | | | |
| 4. | Czy w ogólnodostępnych pomieszczeniach sanitarnych jest przynajmniej jedno dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych | | - | | |
| | a) pow. min 1,5 x 1,5 m | | - | | |
| | b) drzwi bez progów | | - | | |
| | c) co najmniej jedna miska ustępowa, umywalka i prysznic (jeżeli ze względu na przeznaczenie przewiduje się te urządzenia) | | - | | |
| | d) uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń sanitarnych | | - | | |

Protokół oględzin budynku:

**BUDYNEK K – Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych – Budynek Biochemii
Ośrodek Dializ (przyziemie)**

| lp. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|-----|---|------------------|---------|-----------------|--|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75. 690) | | | | |
| 1. | Czy od dojeżdż i dojazdów o których mowa w §14 ust 1 i 3 rozporządzenia doprowadzono utwardzone dojścia o szerokości min. 1,5 m zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp do całego budynku lub tych jego części, z których osoby te mogą korzystać (§16 ust.1) | + | | | |
| 2. | Czy są urządzone miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych (§ 18 ust.1) | + | | | |
| 3. | Czy miejsca postojowe spełniają wymogi § 21 ust. 1 rozporządzenia (min. 3,6 m x 5 m; wzdłuż jezdni 3,6 m x 6 m – w przypadku zapewnienia możliwości korzystania z przylegającego dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego 2,3 m x 6 m) | +/- | | | jedno miejsce postojowe szer. 2,5 x 5 m z dostępem do chodnika (spełnia wymagania) drugie miejsce postojowe szer. 2,5 x 5 m (nie spełnia wymagań) |

Cm
Cw

| Ip. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|---|---|------------------|---------|-----------------|--------------------------------|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | Czy furtki i bramy w ogrodzeniu nie utrudniają dostępu osobom niepełnosprawnym (§ 42 ust.1) | | | 0 | |
| 5. | Czy w budynku jest zapewniony dojazd z poziomu terenu i dostęp do wszystkich kondygnacji użytkowych (posiada windę) § 54 ust. 2 | + | | | |
| 6. | Czy budynek nie wymagający dźwigu posiada urządzenia techniczne zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp na kondygnacje z pomieszczeniami użytkowymi z których mogą one korzystać § 55 ust.2 | | | 0 | |
| 7. | Czy drzwi wejściowe do budynku i pomieszczeń użytkowych spełniają wymogi § 62 ust.1 rozporządzenia | + | | | |
| | –szerokość min. 0,9 m x wysokość 2 m | + | | | |
| | –przy drzwiach dwuskrzydłowych, przynajmniej jedno skrzydło szerokość 0,9 m | + | | | |
| | –czy przy drzwiach obrotowych/wahadłowych są drzwi rozwierane lub rozsuwane | | | 0 | |
| 8. | Czy pochylnia spełnia wymogi § 70 i § 71 rozporządzenia | | | 0 | PUM |
| 9. | Czy pomieszczenia ogólnodostępne ze zróżnicowanym poziomem podłóg są przystosowane do ruchu osób niepełnosprawnych (§ 74) | | | 0 | |
| 10. | Czy pomieszczenia higienicznosanitarne dla osób niepełnosprawnych spełniają wymogi § 81, 85,86 i 87 rozporządzenia | +/- | | | Ad 12) |
| 11. | Czy dźwig jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych | | - | | |
| | –szerokość 1,1 m x długość 1,4 m | + | | | |
| | –poręcze wys. 0,9 m | | - | | wysokość 1,5 m |
| | –tablica przyzywowa na wys.0,8-1,2 w odległości min 0,5m od naroża kabiny z oznakowaniem dla niewidomych i inf. głosową | +/- | | | tablica przyzywowa wys. 1,15 m |
| Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U.06.213.1568) | | | | | |
| 1. | Czy w obiektach przebudowywanych przy zróżnicowaniu poziomu podłóg pomieszczeń położonych na tej samej kondygnacji zastosowano pochylnie o odpowiednim nachyleniu lub odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do pomieszczeń zakładu opieki zdrowotnej osobom niepełnosprawnym | | | 0 | |
| 2. | Czy w głównym holu ZOZ jest miejsce na wózek inwalidzkie | | - | | |
| 3. | Czy w głównym holu ZOZ znajduje się punkt informacyjny oraz miejsce na okrycia wierzchnie (czy są łatwo dostępne dla osób niepełnosprawnych) | + | | | |
| 4. | Czy w przychodniach liczących 7-10 gabinetów diagnostycznych lub diagnostyczno-zabiegowych, niezależnie od liczby kondygnacji, jest 1 ustęp wspólny dla wszystkich pacjentów, dostosowany dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |
| 5. | Czy w przychodniach liczących nie więcej niż 6 gabinetów diagnostyczno-zabiegowych, niezależnie od liczby kondygnacji, jest 1 ustęp wspólny dla wszystkich pacjentów, dostosowany dla osób niepełnosprawnych oraz co najmniej 1 ustęp wyposażony w miskę ustępową i umywalkę | | | 0 | |

| lp. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|-----|---|------------------|---------|-----------------|-------|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. | Czy w Izbie Przyjęć jest minimum jedna łazienka z wózkowanną dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |
| 7. | Czy w Izbie Przyjęć jest minimum jeden ustęp dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |
| 8. | Czy w oddziale szpitalnym łózkowym jest przynajmniej jedna kabina ustępowa z umywalką dostępną dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |

Ad 12)

Protokół oględzin dla pomieszczenia sanitarno-higienicznego budynku:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75. 690)

| lp. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|-----|---|------------------|---------|-----------------|---------------|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Czy kabina natryskowa zamknięta ma wymiary min. 2,5m x 1,5 m | | - | | |
| 2. | Czy kabina natryskowa zamknięta jest wyposażona w urządzenia wspomagające umożliwiające korzystanie osobom niepełnosprawnym | | - | | |
| 3. | Czy w ustępach ogólnodostępnych stosowane są drzwi do kabin ustępowych otwierane na zewnątrz o szer. min. 0,9m | + | | | |
| 4. | Czy w ogólnodostępnych ustępach publicznych jest przynajmniej jeden dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych | + | | | |
| | a) pow. min 1,5 x 1,5 m | + | | | |
| | b) drzwi bez progów | + | | | |
| | c) co najmniej jedna miska ustępowa, umywalka i prysznic (jeżeli ze względu na przeznaczenie przewiduje się te urządzenia) | + | | | bez prysznica |
| | d) uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń sanitarnych | + | | | |

AW c.c.

[Signature]

Protokół oględzin budynku:

BUDYNEK K – Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych – Budynek Biochemii

Oddział Klinik Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych (parter)

| Ip. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|--|---|------------------|---------|-----------------|--|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75. 690) | | | | | |
| 1. | Czy od dojeżdż i dojazdów o których mowa w §14 ust 1 i 3 rozporządzenia doprowadzono utwardzone dojścia o szerokości min. 1,5 m zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp do całego budynku lub tych jego części, z których osoby te mogą korzystać (§16 ust.1) | + | | | |
| 2. | Czy są urządzone miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych (§ 18 ust.1) | + | | | |
| 3. | Czy miejsca postojowe spełniają wymogi § 21 ust. 1 rozporządzenia (min. 3,6 m x 5 m; wzdłuż jezdni 3,6 m x 6 m – w przypadku zapewnienia możliwości korzystania z przylegającego dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego 2,3 m x 6 m) | +/- | | | jedno miejsce postojowe szer. 2,58 m x 5 m z dostępem do chodnika (spełnia wymagania) drugie miejsce postojowe szer. 2,58 x 5 m (nie spełnia wymagań) |
| 4. | Czy furtki i bramy w ogrodzeniu nie utrudniają dostępu osobom niepełnosprawnym (§ 42 ust.1) | | | 0 | |
| 5. | Czy w budynku jest zapewniony dojazd z poziomu terenu i dostęp do wszystkich kondygnacji użytkowych (posiada windę) § 54 ust. 2 | + | | | |
| 6. | Czy budynek nie wymagający dźwigu posiada urządzenia techniczne zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp na kondygnacje z pomieszczeniami użytkowymi z których mogą one korzystać § 55 ust.2 | | | 0 | |
| 7. | Czy drzwi wejściowe do budynku i pomieszczeń użytkowych spełniają wymogi § 62 ust.1 rozporządzenia | + | | | |
| | –szerokość min. 0,9 m x wysokość 2 m | + | | | |
| | –przy drzwiach dwuskrzydłowych, przynajmniej jedno skrzydło szerokość 0,9 m | + | | | |
| | –czy przy drzwiach obrotowych/wahadłowych są drzwi rozwierane lub rozsuwane | | | 0 | |
| 8. | Czy pochylnia spełnia wymogi § 70 i § 71 rozporządzenia | | | 0 | PUM |
| 9. | Czy pomieszczenia ogólnodostępne ze zróżnicowanym poziomem podłóg są przystosowane do ruchu osób niepełnosprawnych (§ 74) | | | 0 | |
| 10. | Czy pomieszczenia higienicznosanitarne dla osób niepełnosprawnych spełniają wymogi § 81, 85,86 i 87 rozporządzenia | | - | | Ad 12) |
| 11. | Czy dźwig jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych | | - | | |
| | –szerokość 1,1 m x długość 1,4 m | + | | | |
| | –poręczce wys. 0,9 m | | - | | wysokość 1,5 m |
| | –tablica przyzywowa na wys.0,8-1,2 w odległości min 0,5m od naroża kabiny z oznakowaniem dla niewidomych i inf. głosową | +/- | | | tablica przyzywowa wys. 1,15 m |

Handwritten signature/initials

| lp. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|---|--|------------------|---------|-----------------|-------|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U.06.213.1568) | | | | | |
| 1. | Czy w obiektach przebudowywanych przy zróżnicowaniu poziomu podłóg pomieszczeń położonych na tej samej kondygnacji zastosowano pochylenie o odpowiednim nachyleniu lub odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do pomieszczeń zakładu opieki zdrowotnej osobom niepełnosprawnym | | | 0 | |
| 2. | Czy w głównym holu ZOZ jest miejsce na wózek inwalidzkie | | - | | |
| 3. | Czy w głównym holu ZOZ znajduje się punkt informacyjny oraz miejsce na okrycia wierzchnie (czy są łatwo dostępne dla osób niepełnosprawnych) | + | | | |
| 4. | Czy w przychodniach liczących 7-10 gabinetów diagnostycznych lub diagnostyczno-zabiegowych, niezależnie od liczby kondygnacji, jest 1 ustęp wspólny dla wszystkich pacjentów, dostosowany dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |
| 5. | Czy w przychodniach liczących nie więcej niż 6 gabinetów diagnostyczno-zabiegowych, niezależnie od liczby kondygnacji, jest 1 ustęp wspólny dla wszystkich pacjentów, dostosowany dla osób niepełnosprawnych oraz co najmniej 1 ustęp wyposażony w miskę ustępową i umywalkę | | | 0 | |
| 6. | Czy w Izbie Przyjęć jest minimum jedna łazienka z wózkowanną dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |
| 7. | Czy w Izbie Przyjęć jest minimum jeden ustęp dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |
| 8. | Czy w oddziale szpitalnym łóżkowym jest przynajmniej jedna kabina ustępowa z umywalką dostępna dla osób niepełnosprawnych | | - | | |

1. Podpis

Ad 12)

Protokół oględzin dla pomieszczenia sanitarno-higienicznego budynku:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75. 690)

| Ip. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|-----|---|------------------|---------|-----------------|-------|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Czy kabina natryskowa zamknięta ma wymiary min. 2,5m x 1,5 m | | - | | |
| 2. | Czy kabina natryskowa zamknięta jest wyposażona w urządzenia wspomagające umożliwiające korzystanie osobom niepełnosprawnym | | - | | |
| 3. | Czy w ustępach ogólnodostępnych stosowane są drzwi do kabin ustępowych otwierane na zewnątrz o szer. min. 0,9m | + | | | |
| 4. | Czy w ogólnodostępnych pomieszczeniach sanitarnych jest przynajmniej jedno dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych | | - | | |
| | –pow. min 1,5 x 1,5 m | | - | | |
| | –drzwi bez progów | | - | | |
| | –co najmniej jedna miska ustępowa, umywalka i prysznic (jeżeli ze względu na przeznaczenie przewiduje się te urządzenia) | | - | | |
| | –uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń sanitarnych | | - | | |

Protokół oględzin budynku:

BUDYNEK K – Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych – Budynek Biochemii

I piętro: Laboratorium, Regionalna i miejska poradnia kardiologiczna, Przykliniczna Poradnia Chorób Tarczycy, Pracownia Endoskopii

| Ip. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|--|--|------------------|---------|-----------------|---|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75. 690) | | | | | |
| 1. | Czy od dojeżdż i dojazdów o których mowa w §14 ust 1 i 3 rozporządzenia doprowadzono utwardzone dojeżdża o szerokości min. 1,5 m zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp do całego budynku lub tych jego części, z których osoby te mogą korzystać (§16 ust.1) | + | | | |
| 2. | Czy są urządzone miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych (§ 18 ust.1) | + | | | |
| 3. | Czy miejsca postojowe spełniają wymogi § 21 ust. 1 rozporządzenia (min. 3,6 m x 5 m; wzdłuż jezdni 3,6 m x 6 m – w przypadku zapewnienia możliwości korzystania z przylegającego dojeżdża lub ciągu pieszo-jezdnego 2,3 m x 6 m) | +/- | | | jedno miejsce postojowe szer. 2,58 m x 5 m z dostępem do chodnika (spełnia wymagania) drugie miejsce postojowe szer. 2,58 x 5 m (nie spełnia wymagań) |

| lp. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|---|---|------------------|---------|-----------------|--------------------------------|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | Czy furtki i bramy w ogrodzeniu nie utrudniają dostępu osobom niepełnosprawnym (§ 42 ust.1) | | | 0 | |
| 5. | Czy w budynku jest zapewniony dojazd z poziomu terenu i dostęp do wszystkich kondygnacji użytkowych (posiada windę) § 54 ust. 2 | + | | | |
| 6. | Czy budynek nie wymagający dźwigu posiada urządzenia techniczne zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp na kondygnacje z pomieszczeniami użytkowymi z których mogą one korzystać § 55 ust.2 | | | 0 | |
| 7. | Czy drzwi wejściowe do budynku i pomieszczeń użytkowych spełniają wymogi § 62 ust.1 rozporządzenia | + | | | |
| | -szerokość min. 0,9 m x wysokość 2 m | + | | | |
| | -przy drzwiach dwuskrzydłowych, przynajmniej jedno skrzydło szerokość 0,9 m | + | | | |
| | -czy przy drzwiach obrotowych/wahadlowych są drzwi rozwierane lub rozsuwane | | | 0 | |
| 8. | Czy pochylnia spełnia wymogi § 70 i § 71 rozporządzenia | | | 0 | PUM |
| 9. | Czy pomieszczenia ogólnodostępne ze zróżnicowanym poziomem podłóg są przystosowane do ruchu osób niepełnosprawnych (§ 74) | | | 0 | |
| 10. | Czy pomieszczenia higienicznosanitarne dla osób niepełnosprawnych spełniają wymogi § 81, 85,86 i 87 rozporządzenia | | - | | Ad 12) |
| 11. | Czy dźwig jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych | | - | | |
| | -szerokość 1,1 m x długość 1,4 m | + | | | |
| | -poręczce wys. 0,9 m | | | | wysokość 1,5 m |
| | -tablica przyzywowa na wys.0,8-1,2 w odległości min 0,5m od naroża kabiny z oznakowaniem dla niewidomych i inf. głosową | +/- | | | tablica przyzywowa wys. 1,15 m |
| Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U.06.213.1568) | | | | | |
| 1. | Czy w obiektach przebudowywanych przy zróżnicowaniu poziomu podłóg pomieszczeń położonych na tej samej kondygnacji zastosowano pochylnie o odpowiednim nachyleniu lub odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do pomieszczeń zakładu opieki zdrowotnej osobom niepełnosprawnym | | | 0 | |
| 2. | Czy w głównym holu ZOZ jest miejsce na wózki inwalidzkie | | - | | |
| 3. | Czy w głównym holu ZOZ znajduje się punkt informacyjny oraz miejsce na okrycia wierzchnie (czy są łatwo dostępne dla osób niepełnosprawnych) | + | | | |
| 4. | Czy w przychodniach liczących 7-10 gabinetów diagnostycznych lub diagnostyczno-zabiegowych, niezależnie od liczby kondygnacji, jest 1 ustęp wspólny dla wszystkich pacjentów, dostosowany dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |
| 5. | Czy w przychodniach liczących nie więcej niż 6 gabinetów diagnostyczno-zabiegowych, niezależnie od liczby kondygnacji, jest 1 ustęp wspólny dla wszystkich pacjentów, dostosowany dla osób niepełnosprawnych oraz co najmniej 1 ustęp wyposażony w miskę ustępową i umywalkę | | | - | |

| Ip. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|-----|---|------------------|---------|-----------------|-------|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. | Czy w Izbie Przyjęć jest minimum jedna łazienka z wózkową dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |
| 7. | Czy w Izbie Przyjęć jest minimum jeden ustęp dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |
| 8. | Czy w oddziale szpitalnym łóżkowym jest przynajmniej jedna kabina ustępowa z umywalką dostępna dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |

Ad 12)

Protokół oględzin dla pomieszczenia sanitarno-higienicznego budynku:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75. 690)

| Ip. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|-----|---|------------------|---------|-----------------|-------|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Czy kabina natryskowa zamknięta ma wymiary min. 2,5m x 1,5 m | | | 0 | |
| 2. | Czy kabina natryskowa zamknięta jest wyposażona w urządzenia wspomagające umożliwiające korzystanie osobom niepełnosprawnym | | | 0 | |
| 3. | Czy w ustępach ogólnodostępnych stosowane są drzwi do kabin ustępowych otwierane na zewnątrz o szer. min. 0,9m | + | | | |
| 4. | Czy w ogólnodostępnych pomieszczeniach sanitarnych jest przynajmniej jedno dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych | | - | | |
| | -pow. min 1,5 x 1,5 m | | - | | |
| | -drzwi bez progów | | - | | |
| | -co najmniej jedna miska ustępowa, umywalka i prysznic (jeżeli ze względu na przeznaczenie przewiduje się te urządzenia) | | - | | |
| | -uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń sanitarnych | | - | | |

Posumowanie:

Przed kontrolowanym budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, przy czym tylko jedno miejsce postojowe (z dostępem do chodnika) spełnia wymagania określone przepisami prawa.

Tablica przyzywowa w windzie osobowej umieszczona jest za wysoko, nie posiada oznaczeń dla osób niewidomych oraz informacji głosowej, a poręcze wewnątrz kabiny umieszczone są na zbyt dużej wysokości.

W całym budynku nie wyznaczono miejsc na wózki inwalidzkie.

W Izbie Przyjęć (przyziemie), Oddział Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych (parter), Laboratorium, Regionalna i miejska poradnia kardiologiczna, Przykliniczna Poradnia Chorób Tarczycy, Pracownia Endoskopii (I piętro) brak jest pomieszczeń sanitarnych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Protokół oględzin:

BUDYNEK F - KLINIKI CHIRURGICZNE – Izba Przyjęć (przyziemie)

nr KW: **SZ1S/00091890/1**

wg wypisu z rejestru gruntów (MODGIK/ZE/EW/7410-1/3020/2008):

– działka nr 36, obręb 15

– nr ewidencyjny budynków: **143, 93, 94, 98,97,165,154,186,323**

nr ewidencyjny wg ewidencji środków trwałych PUM: **150-6, 150-5, 150-4**

nazwa obiektu według KOB: **BUDYNEK KLINIK CHIRURGICZNYCH**

| lp. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|--|--|------------------|---------|-----------------|---|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75. 690) | | | | | |
| 1. | Czy od dojeżdżających dojazdów o których mowa w §14 ust 1 i 3 rozporządzenia doprowadzono utwardzone dojścia o szerokości min. 1,5 m zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp do całego budynku lub tych jego części, z których osoby te mogą korzystać (§16 ust.1) | + | | | |
| 2. | Czy są urządzone miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych (§ 18 ust.1) | + | | | |
| 3. | Czy miejsca postojowe spełniają wymogi § 21 ust. 1 rozporządzenia (min. 3,6 m x 5 m; wzdłuż jezdni 3,6 m x 6 m – w przypadku zapewnienia możliwości korzystania z przylegającego dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego 2,3 m x 6 m) | + | | | |
| 4. | Czy furtki i bramy w ogrodzeniu nie utrudniają dostępu osobom niepełnosprawnym (§ 42 ust.1) | | | 0 | |
| 5. | Czy w budynku jest zapewniony dojazd z poziomu terenu i dostęp do wszystkich kondygnacji użytkowych (posiada windę) § 54 ust. 2 | | - | | Winda jest niedostosowana (otwierana kluczem) |
| 6. | Czy budynek nie wymagający dźwigu posiada urządzenia techniczne zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp na kondygnacje z pomieszczeniami użytkowymi z których mogą one korzystać § 55 ust.2 | | | 0 | |
| 7. | Czy drzwi wejściowe do budynku i pomieszczeń użytkowych spełniają wymogi § 62 ust.1 rozporządzenia | | - | | Drzwi wejściowe do budynku dwuskrzydłowe są zbyt wąskie |
| | –szerokość min. 0,9 m x wysokość 2 m | + | | | |
| | –przy drzwiach dwuskrzydłowych, przynajmniej jedno skrzydło szerokość 0,9 m | | - | | |
| | –czy przy drzwiach obrotowych/wahadłowych są drzwi rozwierane lub rozsuwane | | | 0 | |
| 8. | Czy pochylnia spełnia wymogi § 70 i § 71 rozporządzenia | | | 0 | |

Ar ch

Ar ch

| lp. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|---|---|------------------|---------|-----------------|---|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9. | Czy pomieszczenia ogólnodostępne ze zróżnicowanym poziomem podłóg są przystosowane do ruchu osób niepełnosprawnych (§ 74) | | | 0 | |
| 10. | Czy pomieszczenia higienicznosanitarne dla osób niepełnosprawnych spełniają wymogi § 81, 85,86 i 87 rozporządzenia | | - | | Ad 12) |
| 11. | Czy dźwig jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych | | - | | Winda jest niedostosowana (otwierana kluczem) |
| | –szerokość 1,1 m x długość 1,4 m | | | | |
| | –poręcze wys. 0,9 m | | | | |
| | –tablica przyzywowa na wys.0,8-1,2 w odległości min 0,5m od naroża kabiny z oznakowaniem dla niewidomych i inf. głosową | | | | |
| Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U.06.213.1568) | | | | | |
| 1. | Czy w obiektach przebudowywanych przy zróżnicowaniu poziomu podłóg pomieszczeń położonych na tej samej kondygnacji zastosowano pochylnie o odpowiednim nachyleniu lub odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do pomieszczeń zakładu opieki zdrowotnej osobom niepełnosprawnym | | | 0 | |
| 2. | Czy w głównym holu ZOZ jest miejsce na wózki inwalidzkie | | - | | |
| 3. | Czy w głównym holu ZOZ znajduje się punkt informacyjny oraz miejsce na okrycia wierzchnie (czy są łatwo dostępne dla osób niepełnosprawnych) | + | | | |
| 4. | Czy w przychodniach liczących 7-10 gabinetów diagnostycznych lub diagnostyczno-zabiegowych, niezależnie od liczby kondygnacji, jest 1 ustęp wspólny dla wszystkich pacjentów, dostosowany dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |
| 5. | Czy w przychodniach liczących nie więcej niż 6 gabinetów diagnostyczno-zabiegowych, niezależnie od liczby kondygnacji, jest 1 ustęp wspólny dla wszystkich pacjentów, dostosowany dla osób niepełnosprawnych oraz co najmniej 1 ustęp wyposażony w miskę ustępową i umywalkę | | | 0 | |
| 6. | Czy w Izbie Przyjęć jest minimum jedna łazienka z wózkową dla osób niepełnosprawnych | | - | | |
| 7. | Czy w Izbie Przyjęć jest minimum jeden ustęp dla osób niepełnosprawnych | | - | | |
| 8. | Czy w oddziale szpitalnym łóżkowym jest przynajmniej jedna kabina ustępowa z umywalką dostępna dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |

Ad12)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75. 690)

| lp. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|-----|---|------------------|---------|-----------------|-------|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Czy kabina natryskowa zamknięta ma wymiary min. 2,5m x 1,5 m | | - | | |
| 2. | Czy kabina natryskowa zamknięta jest wyposażona w urządzenia wspomagające umożliwiające korzystanie osobom niepełnosprawnym | | - | | |
| 3. | Czy w ustępach ogólnodostępnych stosowane są drzwi do kabin ustępowych otwierane na zewnątrz o szer. min. 0,9m | | - | | |
| 4. | Czy w ogólnodostępnych pomieszczeniach sanitarnych jest przynajmniej jedno dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych | | - | | |
| | -pow. min 1,5 x 1,5 m | | - | | |
| | -drzwi bez progów | + | | | |
| | -co najmniej jedna miska ustępowa, umywalka i prysznic (jeżeli ze względu na przeznaczenie przewiduje się te urządzenia) | | - | | |
| | -uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń sanitarnych | | - | | |

Protokół oględzin:

BUDYNEK F - KLINIKI CHIRURGICZNE – Punkt podawania cytostatyków (przyziemie)

| lp. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|--|---|------------------|---------|-----------------|---|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75. 690) | | | | | |
| 1. | Czy od dojeżdż i dojazdów o których mowa w §14 ust 1 i 3 rozporządzenia doprowadzono utwardzone dojścia o szerokości min. 1,5 m zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp do całego budynku lub tych jego części, z których osoby te mogą korzystać (§16 ust.1) | + | | | |
| 2. | Czy są urządzone miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych (§ 18 ust.1) | + | | | |
| 3. | Czy miejsca postojowe spełniają wymogi § 21 ust. 1 rozporządzenia (min. 3,6 m x 5 m; wzdłuż jezdni 3,6 m x 6 m – w przypadku zapewnienia możliwości korzystania z przylegającego dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego 2,3 m x 6 m) | + | | | |
| 4. | Czy furtki i bramy w ogrodzeniu nie utrudniają dostępu osobom niepełnosprawnym (§ 42 ust.1) | | | 0 | |
| 5. | Czy w budynku jest zapewniony dojazd z poziomu terenu i dostęp do wszystkich kondygnacji użytkowych (posiada windę) § 54 ust. 2 | | - | | Winda jest niedostosowana (otwierana kluczem) |
| 6. | Czy budynek nie wymagający dźwigu posiada urządzenia techniczne zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp na kondygnacje z pomieszczeniami użytkowymi z | | | 0 | |

Awka

[Signature]

| Ip. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|---|---|------------------|---------|-----------------|---|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | których mogą one korzystać § 55 ust.2 | | | | |
| 7. | Czy drzwi wejściowe do budynku i pomieszczeń użytkowych spełniają wymogi § 62 ust.1 rozporządzenia | | - | | Drzwi wejściowe dwuskrzydłowe są zbyt wąskie |
| | –szerokość min. 0,9 m x wysokość 2 m | + | | | |
| | –przy drzwiach dwuskrzydłowych, przynajmniej jedno skrzydło szerokość 0,9 m | | - | | |
| | –czy przy drzwiach obrotowych/wahadłowych są drzwi rozwierane lub rozsuwane | | | 0 | |
| 8. | Czy pochylnia spełnia wymogi § 70 i § 71 rozporządzenia | | | 0 | |
| 9. | Czy pomieszczenia ogólnodostępne ze zróżnicowanym poziomem podłóg są przystosowane do ruchu osób niepełnosprawnych (§ 74) | | | 0 | |
| 10. | Czy pomieszczenia higienicznosanitarne dla osób niepełnosprawnych spełniają wymogi § 81, 85,86 i 87 rozporządzenia | | - | | Ad 12) |
| 11. | Czy dźwig jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych | | - | | Winda jest niedostosowana (otwierana kluczem) |
| | –szerokość 1,1 m x długość 1,4 m | | | | |
| | –poręczce wys. 0,9 m | | | | |
| | –tablica przyzywowa na wys.0,8-1,2 w odległości min 0,5m od naroża kabiny z oznakowaniem dla niewidomych i inf. Głosową | | | | |
| Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U.06.213.1568) | | | | | |
| 1. | Czy w obiektach przebudowywanych przy zróżnicowaniu poziomu podłóg pomieszczeń położonych na tej samej kondygnacji zastosowano pochylnie o odpowiednim nachyleniu lub odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do pomieszczeń zakładu opieki zdrowotnej osobom niepełnosprawnym | | | 0 | |
| 2. | Czy w głównym holu ZOZ jest miejsce na wózek inwalidzkie | | - | | |
| 3. | Czy w głównym holu ZOZ znajduje się punkt informacyjny oraz miejsce na okrycia wierzchnie (czy są łatwo dostępne dla osób niepełnosprawnych) | + | | | |
| 4. | Czy w przychodniach liczących 7-10 gabinetów diagnostycznych lub diagnostyczno-zabiegowych, niezależnie od liczby kondygnacji, jest 1 ustęp wspólny dla wszystkich pacjentów, dostosowany dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |
| 5. | Czy w przychodniach liczących nie więcej niż 6 gabinetów diagnostyczno-zabiegowych, niezależnie od liczby kondygnacji, jest 1 ustęp wspólny dla wszystkich pacjentów, dostosowany dla osób niepełnosprawnych oraz co najmniej 1 ustęp wyposażony w miskę ustępową i umywalkę | | - | | |
| 6. | Czy w Izbie Przyjęć jest minimum jedna łazienka z wózkowanną dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |

| Ip. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|-----|---|------------------|---------|-----------------|-------|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7. | Czy w Izbie Przyjęć jest minimum jeden ustęp dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |
| 8. | Czy w oddziale szpitalnym łóżkowym jest przynajmniej jedna kabina ustępowa z umywalką dostępna dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |

Ad 12)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75. 690)

| Ip. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|-----|---|------------------|---------|-----------------|-------|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Czy kabina natryskowa zamknięta ma wymiary min. 2,5m x 1,5 m | | - | | |
| 2. | Czy kabina natryskowa zamknięta jest wyposażona w urządzenia wspomagające umożliwiające korzystanie osobom niepełnosprawnym | | - | | |
| 3. | Czy w ustępach ogólnodostępnych stosowane są drzwi do kabin ustępowych otwierane na zewnątrz o szer. min. 0,9m | | - | | |
| 4. | Czy w ogólnodostępnych pomieszczeniach sanitarnych jest przynajmniej jedno dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych | | - | | |
| | -pow. min 1,5 x 1,5 m | | - | | |
| | -drzwi bez progów | + | | | |
| | -co najmniej jedna miska ustępowa, umywalka i prysznic (jeżeli ze względu na przeznaczenie przewiduje się te urządzenia) | | - | | |
| | -uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń sanitarnych | | - | | |

AN 06

Protokół oględzin:

BUDYNEK F - KLINIKI CHIRURGICZNE – Klinika Urologii – parter

| lp. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|--|---|------------------|---------|-----------------|--|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75. 690) | | | | | |
| 1. | Czy od dojeżdż i dojazdów o których mowa w §14 ust 1 i 3 rozporządzenia doprowadzono utwardzone dojścia o szerokości min. 1,5 m zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp do całego budynku lub tych jego części, z których osoby te mogą korzystać (§16 ust.1) | + | | | |
| 2. | Czy są urządzone miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych (§ 18 ust.1) | + | | | |
| 3. | Czy miejsca postojowe spełniają wymogi § 21 ust. 1 rozporządzenia (min. 3,6 m x 5 m; wzdłuż jezdni 3,6 m x 6 m – w przypadku zapewnienia możliwości korzystania z przylegającego dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego 2,3 m x 6 m) | + | | | |
| 4. | Czy furtki i bramy w ogrodzeniu nie utrudniają dostępu osobom niepełnosprawnym (§ 42 ust.1) | | | 0 | |
| 5. | Czy w budynku jest zapewniony dojazd z poziomu terenu i dostęp do wszystkich kondygnacji użytkowych (posiada windę) § 54 ust. 2 | | - | | Winda jest niedostosowana (otwierana kluczem) |
| 6. | Czy budynek nie wymagający dźwigu posiada urządzenia techniczne zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp na kondygnacje z pomieszczeniami użytkowymi z których mogą one korzystać § 55 ust.2 | | | 0 | |
| 7. | Czy drzwi wejściowe do budynku i pomieszczeń użytkowych spełniają wymogi § 62 ust.1 rozporządzenia | | - | | |
| | –szerokość min. 0,9 m x wysokość 2 m | | - | | Szerokość otworu drzwiowego do klatki schodowej prowadzącej do Kliniki nie spełnia wymogów |
| | –przy drzwiach dwuskrzydłowych, przynajmniej jedno skrzydło szerokość 0,9 m | | - | | Drzwi wejściowe dwuskrzydłowe są zbyt wąskie |
| | –czy przy drzwiach obrotowych/wahadłowych są drzwi rozwierane lub rozsuwane | | | 0 | |
| 8. | Czy pochylnia spełnia wymogi § 70 i § 71 rozporządzenia | | | 0 | |
| 9. | Czy pomieszczenia ogólnodostępne ze zróżnicowanym poziomem podłóg są przystosowane do ruchu osób niepełnosprawnych (§ 74) | | | 0 | |
| 10. | Czy pomieszczenia higienicznosanitarne dla osób niepełnosprawnych spełniają wymogi § 81, 85,86 i 87 rozporządzenia | | - | | Ad 12) |
| 11. | Czy dźwig jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych | | - | | Winda jest niedostosowana (otwierana kluczem) |
| | –szerokość 1,1 m x długość 1,4 m | | | | |
| | –poręczce wys. 0,9 m | | | | |
| | –tablica przyzywowa na wys.0,8-1,2 w odległości min 0,5m od naroża kabiny z oznakowaniem dla niewidomych i inf. głosową | | | | |

| lp. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|---|---|------------------|---------|-----------------|-------|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U.06.213.1568) | | | | | |
| 1. | Czy w obiektach przebudowywanych przy zróżnicowaniu poziomu podłóg pomieszczeń położonych na tej samej kondygnacji zastosowano pochylnie o odpowiednim nachyleniu lub odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do pomieszczeń zakładu opieki zdrowotnej osobom niepełnosprawnym | | | 0 | |
| 2. | Czy w głównym holu ZOZ jest miejsce na wózki inwalidzkie | | - | | |
| 3. | Czy w głównym holu ZOZ znajduje się punkt informacyjny oraz miejsce na okrycia wierzchnie (czy są łatwo dostępne dla osób niepełnosprawnych) | + | | | |
| 4. | Czy w przychodniach liczących 7-10 gabinetów diagnostycznych lub diagnostyczno-zabiegowych, niezależnie od liczby kondygnacji, jest 1 ustęp wspólny dla wszystkich pacjentów, dostosowany dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |
| 5. | Czy w przychodniach liczących nie więcej niż 6 gabinetów diagnostyczno-zabiegowych, niezależnie od liczby kondygnacji, jest 1 ustęp wspólny dla wszystkich pacjentów, dostosowany dla osób niepełnosprawnych oraz co najmniej 1 ustęp wyposażony w miskę ustępową i umywalkę | | | 0 | |
| 6. | Czy w Izbie Przyjęć jest minimum jedna łazienka z wózkową dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |
| 7. | Czy w Izbie Przyjęć jest minimum jeden ustęp dla osób niepełnosprawnych | | - | | |
| 8. | Czy w oddziale szpitalnym łóżkowym jest przynajmniej jedna kabina ustępowa z umywalką dostępna dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |

AW

[Signature]

Ad 12)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75. 690)

| Ip. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|-----|---|------------------|---------|-----------------|-------|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Czy kabina natryskowa zamknięta ma wymiary min. 2,5m x 1,5 m | | | 0 | |
| 2. | Czy kabina natryskowa zamknięta jest wyposażona w urządzenia wspomagające umożliwiające korzystanie osobom niepełnosprawnym | | | 0 | |
| 3. | Czy w ustępach ogólnodostępnych stosowane są drzwi do kabin ustępowych otwierane na zewnątrz o szer. min. 0,9m | | - | | |
| 4. | Czy w ogólnodostępnych pomieszczeniach sanitarnych jest przynajmniej jedno dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych | | - | | |
| | -pow. min 1,5 x 1,5 m | | - | | |
| | -drzwi bez progów | + | | | |
| | -co najmniej jedna miska ustępowa, umywalka i prysznic (jeżeli ze względu na przeznaczenie przewiduje się te urządzenia) | | - | | |
| | -uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń sanitarnych | + | | | |

Protokół oględzin:

BUDYNEK F - KLINIKI CHIRURGICZNE – Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej – I piętro

| Ip. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|--|---|------------------|---------|-----------------|---|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75. 690) | | | | | |
| 1. | Czy od dojeżdż i dojazdów o których mowa w §14 ust 1 i 3 rozporządzenia doprowadzono utwardzone dojścia o szerokości min. 1,5 m zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp do całego budynku lub tych jego części, z których osoby te mogą korzystać (§16 ust.1) | + | | | |
| 2. | Czy są urządzone miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych (§ 18 ust.1) | + | | | |
| 3. | Czy miejsca postojowe spełniają wymogi § 21 ust. 1 rozporządzenia (min. 3,6 m x 5 m; wzdłuż jezdni 3,6 m x 6 m – w przypadku zapewnienia możliwości korzystania z przylegającego dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego 2,3 m x 6 m) | + | | | |
| 4. | Czy furtki i bramy w ogrodzeniu nie utrudniają dostępu osobom niepełnosprawnym (§ 42 ust.1) | | | 0 | |
| 5. | Czy w budynku jest zapewniony dojazd z poziomu terenu i dostęp do wszystkich kondygnacji użytkowych (posiada windę) § 54 ust. 2 | | - | | Winda jest niedostosowana (otwierana kluczem) |

| Ip. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|---|---|------------------|---------|-----------------|--|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. | Czy budynek nie wymagający dźwigu posiada urządzenia techniczne zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp na kondygnacje z pomieszczeniami użytkowymi z których mogą one korzystać § 55 ust.2 | | | 0 | |
| 7. | Czy drzwi wejściowe do budynku i pomieszczeń użytkowych spełniają wymogi § 62 ust.1 rozporządzenia | | - | | |
| | -szerokość min. 0,9 m x wysokość 2 m | | - | | Szerokość otworu drzwiowego do klatki schodowej prowadzącej do Kliniki nie spełnia wymogów |
| | -przy drzwiach dwuskrzydłowych, przynajmniej jedno skrzydło szerokość 0,9 m | | - | | Drzwi wejściowe do budynku dwuskrzydłowe są zbyt wąskie |
| | -czy przy drzwiach obrotowych/wahadłowych są drzwi rozwierane lub rozsuwane | | | 0 | |
| 8. | Czy pochylnia spełnia wymogi § 70 i § 71 rozporządzenia | | | 0 | |
| 9. | Czy pomieszczenia ogólnodostępne ze zróżnicowanym poziomem podłóg są przystosowane do ruchu osób niepełnosprawnych (§ 74) | | | 0 | |
| 10. | Czy pomieszczenia higienicznosanitarne dla osób niepełnosprawnych spełniają wymogi § 81, 85,86 i 87 rozporządzenia | | - | | Ad 12) |
| 11. | Czy dźwig jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych | | - | | Winda jest niedostosowana (otwierana kluczem) |
| | -szerokość 1,1 m x długość 1,4 m | | | | |
| | -poręcze wys. 0,9 m | | | | |
| | -tablica przyzywowa na wys.0,8-1,2 w odległości min 0,5m od naroża kabiny z oznakowaniem dla niewidomych i inf. głosową | | | | |
| Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U.06.213.1568) | | | | | |
| 1. | Czy w obiektach przebudowywanych przy zróżnicowaniu poziomu podłóg pomieszczeń położonych na tej samej kondygnacji zastosowano pochylnie o odpowiednim nachyleniu lub odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do pomieszczeń zakładu opieki zdrowotnej osobom niepełnosprawnym | | | 0 | |
| 2. | Czy w głównym holu ZOZ jest miejsce na wózek inwalidzkie | | - | | |
| 3. | Czy w głównym holu ZOZ znajduje się punkt informacyjny oraz miejsce na okrycia wierzchnie (czy są łatwo dostępne dla osób niepełnosprawnych) | + | | | |
| 4. | Czy w przychodniach liczących 7-10 gabinetów diagnostycznych lub diagnostyczno-zabiegowych, niezależnie od liczby kondygnacji, jest 1 ustęp wspólny dla wszystkich pacjentów, dostosowany dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |

| Ip. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|-----|--|------------------|---------|-----------------|-------|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5. | Czy w przychodniach liczących nie więcej niż 6 gabinetów diagnostyczno-zabiegowych, niezależnie od liczby kondygnacji, jest 1 ustęp wspólny dla wszystkich pacjentów, dostosowany dla osób niepełnosprawnych oraz co najmniej 1 ustęp wyposażony w miskę ustępową i umywalkę | | | 0 | |
| 6. | Czy w Izbie Przyjęć jest minimum jedna łazienka z wózkowanną dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |
| 7. | Czy w Izbie Przyjęć jest minimum jeden ustęp dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |
| 8. | Czy w oddziale szpitalnym łózkowym jest przynajmniej jedna kabina ustępowa z umywalką dostępna dla osób niepełnosprawnych | | - | | |

Ad 12)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75. 690)

| Ip. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|-----|---|------------------|---------|-----------------|----------------------------------|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Czy kabina natryskowa zamknięta ma wymiary min. 2,5m x 1,5 m | | | 0 | |
| 2. | Czy kabina natryskowa zamknięta jest wyposażona w urządzenia wspomagające umożliwiające korzystanie osobom niepełnosprawnym | | | 0 | |
| 3. | Czy w ustępach ogólnodostępnych stosowane są drzwi do kabin ustępowych otwierane na zewnątrz o szer. min. 0,9m | + | | | |
| 4. | Czy w ogólnodostępnych pomieszczeniach sanitarnych jest przynajmniej jedno dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych | | - | | |
| | -pow. min 1,5 x 1,5 m | | - | | |
| | -drzwi bez progów | + | | | |
| | -co najmniej jedna miska ustępowa, umywalka i prysznic (jeżeli ze względu na przeznaczenie przewiduje się te urządzenia) | | - | | powierzchnia nie spełnia wymogów |
| | -uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń sanitarnych | + | | | |

Protokół oględzin:

BUDYNEK F - KLINIKI CHIRURGICZNE – Klinika Chirurgii Szcękowo-Twarzowej – I piętro

| Ip. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|-----|---|------------------|---------|-----------------|--|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75. 690) | | | | |
| 1. | Czy od dojeżdż i dojazdów o których mowa w §14 ust 1 i 3 rozporządzenia doprowadzono utwardzone dojścia o szerokości min. 1,5 m zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp do całego budynku lub tych jego części, z których osoby te mogą korzystać (§16 ust.1) | + | | | |
| 2. | Czy są urządzone miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych (§ 18 ust.1) | + | | | |
| 3. | Czy miejsca postojowe spełniają wymogi § 21 ust. 1 rozporządzenia (min. 3,6 m x 5 m; wzdłuż jezdni 3,6 m x 6 m – w przypadku zapewnienia możliwości korzystania z przylegającego dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego 2,3 m x 6 m) | + | | | |
| 4. | Czy furtki i bramy w ogrodzeniu nie utrudniają dostępu osobom niepełnosprawnym (§ 42 ust.1) | | | 0 | |
| 5. | Czy w budynku jest zapewniony dojazd z poziomu terenu i dostęp do wszystkich kondygnacji użytkowych (posiada windę) § 54 ust. 2 | | - | | Winda jest niedostosowana (otwierana kluczem) |
| 6. | Czy budynek nie wymagający dźwigu posiada urządzenia techniczne zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp na kondygnacje z pomieszczeniami użytkowymi z których mogą one korzystać § 55 ust.2 | | | 0 | |
| 7. | Czy drzwi wejściowe do budynku i pomieszczeń użytkowych spełniają wymogi § 62 ust.1 rozporządzenia | | - | | |
| | -szerokość min. 0,9 m x wysokość 2 m | | - | | Szerokość otworu drzwiowego do klatki schodowej prowadzącej do Kliniki nie spełnia wymogów |
| | -przy drzwiach dwuskrzydłowych, przynajmniej jedno skrzydło szerokość 0,9 m | | - | | Drzwi wejściowe do budynku dwuskrzydłowe są zbyt wąskie |
| | -czy przy drzwiach obrotowych/wahadłowych są drzwi rozwierane lub rozsuwane | | | 0 | |
| 8. | Czy pochylnia spełnia wymogi § 70 i § 71 rozporządzenia | | | 0 | |
| 9. | Czy pomieszczenia ogólnodostępne ze zróżnicowanym poziomem podłóg są przystosowane do ruchu osób niepełnosprawnych (§ 74) | | | 0 | |
| 10. | Czy pomieszczenia higienicznosanitarne dla osób niepełnosprawnych spełniają wymogi § 81, 85,86 i 87 rozporządzenia | | - | | Ad 12) |
| 11. | Czy dźwig jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych | | - | | Winda jest niedostosowana (otwierana kluczem) |
| | -szerokość 1,1 m x długość 1,4 m | | | | |
| | -poręcze wys. 0,9 m | | | | |
| | -tablica przyzywowa na wys.0,8-1,2 w odległości min 0,5m od naroża kabiny z oznakowaniem dla niewidomych i inf. głosową | | | | |

| lp. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|---|---|------------------|---------|-----------------|-------|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U.06.213.1568) | | | | | |
| 1. | Czy w obiektach przebudowywanych przy zróżnicowaniu poziomu podłóg pomieszczeń położonych na tej samej kondygnacji zastosowano pochylnie o odpowiednim nachyleniu lub odpowiednich urządzeniach umożliwiających dostęp do pomieszczeń zakładu opieki zdrowotnej osobom niepełnosprawnym | | | 0 | |
| 2. | Czy w głównym holu ZOZ jest miejsce na wózki inwalidzkie | | - | | |
| 3. | Czy w głównym holu ZOZ znajduje się punkt informacyjny oraz miejsce na okrycia wierzchnie (czy są łatwo dostępne dla osób niepełnosprawnych) | + | | | |
| 4. | Czy w przychodniach liczących 7-10 gabinetów diagnostycznych lub diagnostyczno-zabiegowych, niezależnie od liczby kondygnacji, jest 1 ustęp wspólny dla wszystkich pacjentów, dostosowany dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |
| 5. | Czy w przychodniach liczących nie więcej niż 6 gabinetów diagnostyczno-zabiegowych, niezależnie od liczby kondygnacji, jest 1 ustęp wspólny dla wszystkich pacjentów, dostosowany dla osób niepełnosprawnych oraz co najmniej 1 ustęp wyposażony w miskę ustępową i umywalkę | | | 0 | |
| 6. | Czy w Izbie Przyjęć jest minimum jedna łazienka z wózkowanną dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |
| 7. | Czy w Izbie Przyjęć jest minimum jeden ustęp dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |
| 8. | Czy w oddziale szpitalnym łóżkowym jest przynajmniej jedna kabina ustępowa z umywalką dostępna dla osób niepełnosprawnych | | - | | |

Ad 12)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75. 690)

| Ip. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|-----|---|------------------|---------|-----------------|-------|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Czy kabina natryskowa zamknięta ma wymiary min. 2,5m x 1,5 m | | - | | |
| 2. | Czy kabina natryskowa zamknięta jest wyposażona w urządzenia wspomagające umożliwiające korzystanie osobom niepełnosprawnym | | - | | |
| 3. | Czy w ustępach ogólnodostępnych stosowane są drzwi do kabin ustępowych otwierane na zewnątrz o szer. min. 0,9m | | - | | |
| 4. | Czy w ogólnodostępnych pomieszczeniach sanitarnych jest przynajmniej jedno dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych | | - | | |
| | -pow. min 1,5 x 1,5 m | | - | | |
| | -drzwi bez progów | | - | | |
| | -co najmniej jedna miska ustępowa, umywalka i prysznic (jeżeli ze względu na przeznaczenie przewiduje się te urządzenia) | | - | | |
| | -uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń sanitarnych | | - | | |

Protokół oględzin:

BUDYNEK F - KLINIKI CHIRURGICZNE – Klinika Chirurgii Naczyniowej – II piętro

| Ip. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|--|--|------------------|---------|-----------------|---|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75. 690) | | | | | |
| 1. | Czy od dojeżdż i dojazdów o których mowa w §14 ust 1 i 3 rozporządzenia doprowadzono utworzone dojścia o szerokości min. 1,5 m zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp do całego budynku lub tych jego części, z których osoby te mogą korzystać (§16 ust.1) | + | | | |
| 2. | Czy są urządzone miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych (§ 18 ust. 1) | + | | | |
| 3. | Czy miejsca postojowe spełniają wymogi § 21 ust. 1 rozporządzenia (min. 3,6 m x 5 m; wzdłuż jezdni 3,6 m x 6 m – w przypadku zapewnienia możliwości korzystania z przylegającego dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego 2,3 m x 6 m) | + | | | |
| 4. | Czy furtki i bramy w ogrodzeniu nie utrudniają dostępu osobom niepełnosprawnym (§ 42 ust.1) | | | 0 | |
| 5. | Czy w budynku jest zapewniony dojazd z poziomu terenu i dostęp do wszystkich kondygnacji użytkowych (posiada windę) § 54 ust. 2 | | - | | Winda jest niedostosowana (otwierana kluczem) |

CW 06

[Signature]

| Ip. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|---|---|------------------|---------|-----------------|--|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. | Czy budynek nie wymagający dźwigu posiada urządzenia techniczne zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp na kondygnacje z pomieszczeniami użytkowymi z których mogą one korzystać § 55 ust.2 | | | 0 | |
| 7. | Czy drzwi wejściowe do budynku i pomieszczeń użytkowych spełniają wymogi § 62 ust.1 rozporządzenia | | - | | |
| | -szerokość min. 0,9 m x wysokość 2 m | | - | | Szerokość otworu drzwiowego do klatki schodowej prowadzącej do Kliniki nie spełnia wymogów |
| | -przy drzwiach dwuskrzydłowych, przynajmniej jedno skrzydło szerokość 0,9 m | | - | | Drzwi wejściowe do budynku dwuskrzydłowe są zbyt wąskie |
| | -czy przy drzwiach obrotowych/wahadłowych są drzwi rozwierane lub rozsuwane | | | 0 | |
| 8. | Czy pochylnia spełnia wymogi § 70 i § 71 rozporządzenia | | | 0 | |
| 9. | Czy pomieszczenia ogólnodostępne ze zróżnicowanym poziomem podłóg są przystosowane do ruchu osób niepełnosprawnych (§ 74) | | | 0 | |
| 10. | Czy pomieszczenia higienicznosanitarne dla osób niepełnosprawnych spełniają wymogi § 81, 85,86 i 87 rozporządzenia | | - | | Ad 12) |
| 11. | Czy dźwig jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych | | - | | Winda jest niedostosowana (otwierana kluczem) |
| | -szerokość 1,1 m x długość 1,4 m | | | | |
| | -poręcze wys. 0,9 m | | | | |
| | -tablica przyzywowa na wys.0,8-1,2 w odległości min 0,5m od naroża kabiny z oznakowaniem dla niewidomych i inf. głosową | | | | |
| Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U.06.213.1568) | | | | | |
| 1. | Czy w obiektach przebudowywanych przy zróżnicowaniu poziomu podłóg pomieszczeń położonych na tej samej kondygnacji zastosowano pochylnie o odpowiednim nachyleniu lub odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do pomieszczeń zakładu opieki zdrowotnej osobom niepełnosprawnym | | | 0 | |
| 2. | Czy w głównym holu ZOZ jest miejsce na wózki inwalidzkie | | - | | |
| 3. | Czy w głównym holu ZOZ znajduje się punkt informacyjny oraz miejsce na okrycia wierzchnie (czy są łatwo dostępne dla osób niepełnosprawnych) | + | | | |
| 4. | Czy w przychodniach liczących 7-10 gabinetów diagnostycznych lub diagnostyczno-zabiegowych, niezależnie od liczby kondygnacji, jest 1 ustęp wspólny dla wszystkich pacjentów, dostosowany dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |

| lp. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|-----|--|------------------|---------|-----------------|-------|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5. | Czy w przychodniach liczących nie więcej niż 6 gabinetów diagnostyczno-zabiegowych, niezależnie od liczby kondygnacji, jest 1 ustęp wspólny dla wszystkich pacjentów, dostosowany dla osób niepełnosprawnych oraz co najmniej 1 ustęp wyposażony w miskę ustępową i umywalkę | | | 0 | |
| 6. | Czy w Izbie Przyjęć jest minimum jedna łazienka z wózkową dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |
| 7. | Czy w Izbie Przyjęć jest minimum jeden ustęp dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |
| 8. | Czy w oddziale szpitalnym łóżkowym jest przynajmniej jedna kabina ustępowa z umywalką dostępną dla osób niepełnosprawnych | | - | | |

Ad 12)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75. 690)

| lp. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|-----|---|------------------|---------|-----------------|-------|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Czy kabina natryskowa zamknięta ma wymiary min. 2,5m x 1,5 m | | - | | |
| 2. | Czy kabina natryskowa zamknięta jest wyposażona w urządzenia wspomagające umożliwiające korzystanie osobom niepełnosprawnym | | - | | |
| 3. | Czy w ustępach ogólnodostępnych stosowane są drzwi do kabin ustępowych otwierane na zewnątrz o szer. min. 0,9m | | - | | |
| 4. | Czy w ogólnodostępnych pomieszczeniach sanitarnych jest przynajmniej jedno dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych | | - | | |
| | -pow. min 1,5 x 1,5 m | | - | | |
| | -drzwi bez progów | + | | | |
| | -co najmniej jedna miska ustępowa, umywalka i prysznic (jeżeli ze względu na przeznaczenie przewiduje się te urządzenia) | | - | | |
| | -uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń sanitarnych | | - | | |

Amicki

Protokół oględzin:

BUDYNEK F - KLINIKI CHIRURGICZNE – Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej – II piętro

| lp. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|--|---|------------------|---------|-----------------|--|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75. 690) | | | | | |
| 1. | Czy od dojeżdż i dojazdów o których mowa w §14 ust 1 i 3 rozporządzenia doprowadzono utwardzone dojścia o szerokości min. 1,5 m zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp do całego budynku lub tych jego części, z których osoby te mogą korzystać (§16 ust.1) | + | | | |
| 2. | Czy są urządzone miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych (§ 18 ust.1) | + | | | |
| 3. | Czy miejsca postojowe spełniają wymogi § 21 ust. 1 rozporządzenia (min. 3,6 m x 5 m; wzdłuż jezdni 3,6 m x 6 m – w przypadku zapewnienia możliwości korzystania z przylegającego dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego 2,3 m x 6 m) | + | | | |
| 4. | Czy furtki i bramy w ogrodzeniu nie utrudniają dostępu osobom niepełnosprawnym (§ 42 ust.1) | | | 0 | |
| 5. | Czy w budynku jest zapewniony dojazd z poziomu terenu i dostęp do wszystkich kondygnacji użytkowych (posiada windę) § 54 ust. 2 | | - | | Winda jest niedostosowana (otwierana kluczem) |
| 6. | Czy budynek nie wymagający dźwigu posiada urządzenia techniczne zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp na kondygnacje z pomieszczeniami użytkowymi z których mogą one korzystać § 55 ust.2 | | | 0 | |
| 7. | Czy drzwi wejściowe do budynku i pomieszczeń użytkowych spełniają wymogi § 62 ust.1 rozporządzenia | | - | | |
| | –szerokość min. 0,9 m x wysokość 2 m | | - | | Szerokość otworu drzwiowego do klatki schodowej prowadzącej do Kliniki nie spełnia wymogów |
| | –przy drzwiach dwuskrzydłowych, przynajmniej jedno skrzydło szerokość 0,9 m | | - | | Drzwi wejściowe do budynku dwuskrzydłowe są zbyt wąskie |
| | –czy przy drzwiach obrotowych/wahadłowych są drzwi rozwierane lub rozsuwane | | | 0 | |
| 8. | Czy pochylnia spełnia wymogi § 70 i § 71 rozporządzenia | | | 0 | |
| 9. | Czy pomieszczenia ogólnodostępne ze zróżnicowanym poziomem podłóg są przystosowane do ruchu osób niepełnosprawnych (§ 74) | | | 0 | |
| 10. | Czy pomieszczenia higienicznosanitarne dla osób niepełnosprawnych spełniają wymogi § 81, 85,86 i 87 rozporządzenia | + | | | Ad 12) |
| 11. | Czy dźwig jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych | | - | | Winda jest niedostosowana (otwierana kluczem) |
| | –szerokość 1,1 m x długość 1,4 m | | | | |
| | –poręczce wys. 0,9 m | | | | |
| | –tablica przyzywowa na wys.0,8-1,2 w odległości min 0,5m od naroża kabiny z oznakowaniem dla niewidomych i inf. głosową | | | | |

| lp. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|---|---|------------------|---------|-----------------|-------|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U.06.213.1568) | | | | | |
| 1. | Czy w obiektach przebudowywanych przy zróżnicowaniu poziomu podłóg pomieszczeń położonych na tej samej kondygnacji zastosowano pochylnie o odpowiednim nachyleniu lub odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do pomieszczeń zakładu opieki zdrowotnej osobom niepełnosprawnym | | | 0 | |
| 2. | Czy w głównym holu ZOZ jest miejsce na wózki inwalidzkie | | - | | |
| 3. | Czy w głównym holu ZOZ znajduje się punkt informacyjny oraz miejsce na okrycia wierzchnie (czy są łatwo dostępne dla osób niepełnosprawnych) | + | | | |
| 4. | Czy w przychodniach liczących 7-10 gabinetów diagnostycznych lub diagnostyczno-zabiegowych, niezależnie od liczby kondygnacji, jest 1 ustęp wspólny dla wszystkich pacjentów, dostosowany dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |
| 5. | Czy w przychodniach liczących nie więcej niż 6 gabinetów diagnostyczno-zabiegowych, niezależnie od liczby kondygnacji, jest 1 ustęp wspólny dla wszystkich pacjentów, dostosowany dla osób niepełnosprawnych oraz co najmniej 1 ustęp wyposażony w miskę ustępową i umywalkę | | | 0 | |
| 6. | Czy w Izbie Przyjęć jest minimum jedna łazienka z wózkowanną dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |
| 7. | Czy w Izbie Przyjęć jest minimum jeden ustęp dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |
| 8. | Czy w oddziale szpitalnym łóżkowym jest przynajmniej jedna kabina ustępowa z umywalką dostępna dla osób niepełnosprawnych | + | | | |

AW cbc

Ad 12)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75. 690)

| Ip. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|-----|---|------------------|---------|-----------------|-------|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Czy kabina natryskowa zamknięta ma wymiary min. 2,5m x 1,5 m | | - | | |
| 2. | Czy kabina natryskowa zamknięta jest wyposażona w urządzenia wspomagające umożliwiające korzystanie osobom niepełnosprawnym | | - | | |
| 3. | Czy w ustępach ogólnodostępnych stosowane są drzwi do kabin ustępowych otwierane na zewnątrz o szer. min. 0,9m | + | | | |
| 4. | Czy w ogólnodostępnych pomieszczeniach sanitarnych jest przynajmniej jedno dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych | + | | | |
| | -pow. min 1,5 x 1,5 m | + | | | |
| | -drzwi bez progów | + | | | |
| | -co najmniej jedna miska ustępowa, umywalka i prysznic (jeżeli ze względu na przeznaczenie przewiduje się te urządzenia) | + | | | |
| | -uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń sanitarnych | + | | | |

Protokół oględzin:

BUDYNEK F - KLINIKI CHIRURGICZNE - PORADNIE CHIRURGII OGÓLNEJ I NACZYNIOWEJ

| Ip. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|--|---|------------------|---------|-----------------|-------|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75. 690) | | | | | |
| 1. | Czy od dojeżdż i dojazdów o których mowa w §14 ust 1 i 3 rozporządzenia doprowadzono utwardzone dojścia o szerokości min. 1,5 m zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp do całego budynku lub tych jego części, z których osoby te mogą korzystać (§16 ust.1) | + | | | |
| 2. | Czy są urządzone miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych (§ 18 ust.1) | + | | | |
| 3. | Czy miejsca postojowe spełniają wymogi § 21 ust. 1 rozporządzenia (min. 3,6 m x 5 m; wzdłuż jezdni 3,6 m x 6 m – w przypadku zapewnienia możliwości korzystania z przylegającego dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego 2,3 m x 6 m) | + | | | |
| 4. | Czy furtki i bramy w ogrodzeniu nie utrudniają dostępu osobom niepełnosprawnym (§ 42 ust.1) | | | 0 | |
| 5. | Czy w budynku jest zapewniony dojazd z poziomu terenu i dostęp do wszystkich kondygnacji użytkowych (posiada windę) § 54 ust. 2 | | | 0 | |
| 6. | Czy budynek nie wymagający dźwigu posiada urządzenia techniczne zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp na kondygnacje z pomieszczeniami użytkowymi z których mogą one korzystać § 55 ust.2 | + | | | |

| lp. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|---|---|------------------|---------|-----------------|---|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7. | Czy drzwi wejściowe do budynku i pomieszczeń użytkowych spełniają wymogi § 62 ust.1 rozporządzenia | + | | | |
| | –szerokość min. 0,9 m x wysokość 2 m | + | | | |
| | –przy drzwiach dwuskrzydłowych, przynajmniej jedno skrzydło szerokość 0,9 m | | | 0 | |
| | –czy przy drzwiach obrotowych/wahadłowych są drzwi rozwierane lub rozsuwane | | | 0 | |
| 8. | Czy pochylnia spełnia wymogi § 70 i § 71 rozporządzenia | | | 0 | |
| 9. | Czy pomieszczenia ogólnodostępne ze zróżnicowanym poziomem podłóg są przystosowane do ruchu osób niepełnosprawnych (§ 74) | | | 0 | |
| 10. | Czy pomieszczenia higienicznosanitarne dla osób niepełnosprawnych spełniają wymogi § 81, 85,86 i 87 rozporządzenia | + | | | Ad 12) |
| 11. | Czy dźwig jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych | | | 0 | Winda jest niedostosowana (otwierana kluczem) |
| | –szerokość 1,1 m x długość 1,4 m | | | 0 | |
| | –poręcze wys. 0,9 m | | | 0 | |
| | –tablica przyzywowa na wys.0,8-1,2 w odległości min 0,5m od naroża kabiny z oznakowaniem dla niewidomych i inf. głosową | | | 0 | |
| Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U.06.213.1568) | | | | | |
| 1. | Czy w obiektach przebudowywanych przy zróżnicowaniu poziomu podłóg pomieszczeń położonych na tej samej kondygnacji zastosowano pochylnie o odpowiednim nachyleniu lub odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do pomieszczeń zakładu opieki zdrowotnej osobom niepełnosprawnym | | | 0 | |
| 2. | Czy w głównym holu ZOZ jest miejsce na wózki inwalidzkie | | - | | |
| 3. | Czy w głównym holu ZOZ znajduje się punkt informacyjny oraz miejsce na okrycia wierzchnie (czy są łatwo dostępne dla osób niepełnosprawnych) | + | | | |
| 4. | Czy w przychodniach liczących 7-10 gabinetów diagnostycznych lub diagnostyczno-zabiegowych, niezależnie od liczby kondygnacji, jest 1 ustęp wspólny dla wszystkich pacjentów, dostosowany dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |
| 5. | Czy w przychodniach liczących nie więcej niż 6 gabinetów diagnostyczno-zabiegowych, niezależnie od liczby kondygnacji, jest 1 ustęp wspólny dla wszystkich pacjentów, dostosowany dla osób niepełnosprawnych oraz co najmniej 1 ustęp wyposażony w miskę ustępową i umywalkę | + | | | |
| 6. | Czy w Izbie Przyjęć jest minimum jedna łazienka z wózkową dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |
| 7. | Czy w Izbie Przyjęć jest minimum jeden ustęp dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |

CM

| Ip. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|-----|---|------------------|---------|-----------------|-------|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8. | Czy w oddziale szpitalnym łóżkowym jest przynajmniej jedna kabina ustępowa z umywalką dostępna dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |

Ad 12)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75. 690)

| Ip. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|-----|---|------------------|---------|---|-------|
| | | Tak „+” | Nie „-” | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Czy kabina natryskowa zamknięta ma wymiary min. 2,5m x 1,5 m | | | 0 | |
| 2. | Czy kabina natryskowa zamknięta jest wyposażona w urządzenia wspomagające umożliwiające korzystanie osobom niepełnosprawnym | | | 0 | |
| 3. | Czy w ustępach ogólnodostępnych stosowane są drzwi do kabin ustępowych otwierane na zewnątrz o szer. min. 0,9m | + | | | |
| 4. | Czy w ogólnodostępnych pomieszczeniach sanitarnych jest przynajmniej jedno dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych | + | | | |
| | –pow. min 1,5 x 1,5 m | + | | | |
| | –drzwi bez progów | + | | | |
| | –co najmniej jedna miska ustępowa, umywalka i prysznic (jeżeli ze względu na przeznaczenie przewiduje się te urządzenia) | + | | | |
| | –uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń sanitarnych | + | | | |

Posumowanie:

W przedmiotowym budynku stwierdzono utrudnienia w dostępie do kondygnacji użytkowych z powodu zbyt wąskich drzwi (dwuskrzydłowych) wejściowych na parterze. Ponadto drzwi wewnątrz budynku z klatki schodowej prowadzącej do poszczególnych klinik są zbyt wąskie. Budynek wyposażony jest w dźwig osobowy, który nie jest ogólnie dostępny i nie spełnia wymagań określonych w Rozporządzeniach Ministra Infrastruktury, oraz Ministra Zdrowia.

W holu głównym budynku nie wyznaczono miejsca na wózki inwalidzkie.

Pomieszczenia higienicznosanitarne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajdują się jedynie w Poradni Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej (parter) oraz w Klinice Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej (II p).

Protokół oględzin:

BUDYNEK H - BUDYNEK APTEKI I ZAKŁAD RTG – Zakład Radiologii Zabiegowej

nr KW: SZ1S/00091890/1

wg wypisu z rejestru gruntów (MODGiK/ZE/EW/7410-1/3020/2008):

– działka nr 36, obręb 15

– nr ewidencyjny budynków: 121, 132

nr ewidencyjny wg ewidencji środków trwałych PUM: 150-3

nazwa obiektu według KOB: BUDYNEK APTEKI I ZAKŁAD RTG

| lp. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|-----|---|------------------|---------|-----------------|---|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75. 690) | | | | |
| 1. | Czy od dojeżdż i dojazdów o których mowa w §14 ust 1 i 3 rozporządzenia doprowadzono utwardzone dojścia o szerokości min. 1,5 m zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp do całego budynku lub tych jego części, z których osoby te mogą korzystać (§16 ust.1) | + | | | |
| 2. | Czy są urządzone miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych (§ 18 ust.1) | + | | | |
| 3. | Czy miejsca postojowe spełniają wymogi § 21 ust. 1 rozporządzenia (min. 3,6 m x 5 m; wzdłuż jezdni 3,6 m x 6 m – w przypadku zapewnienia możliwości korzystania z przylegającego dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego 2,3 m x 6 m) | + | | | |
| 4. | Czy furtki i bramy w ogrodzeniu nie utrudniają dostępu osobom niepełnosprawnym (§ 42 ust.1) | | | 0 | |
| 5. | Czy w budynku jest zapewniony dojazd z poziomu terenu i dostęp do wszystkich kondygnacji użytkowych (posiada windę) § 54 ust. 2 | | - | | Winda jest niedostosowana (otwierana kluczem) |
| 6. | Czy budynek nie wymagający dźwigu posiada urządzenia techniczne zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp na kondygnacje z pomieszczeniami użytkowymi z których mogą one korzystać § 55 ust.2 | | - | | |
| 7. | Czy drzwi wejściowe do budynku i pomieszczeń użytkowych spełniają wymogi § 62 ust.1 rozporządzenia | | - | | Drzwi wejściowe do budynku dwuskrzydłowe są zbyt wąskie |
| | –szerokość min. 0,9 m x wysokość 2 m | + | | | |
| | –przy drzwiach dwuskrzydłowych, przynajmniej jedno skrzydło szerokość 0,9 m | | - | | |
| | –czy przy drzwiach obrotowych/wahadłowych są drzwi rozwierane lub rozsuwane | | | 0 | |
| 8. | Czy pochylnia spełnia wymogi § 70 i § 71 rozporządzenia | | | 0 | |
| 9. | Czy pomieszczenia ogólnodostępne ze zróżnicowanym poziomem podłóg są przystosowane do ruchu osób niepełnosprawnych (§ 74) | | - | | Brak poręczy przy pochylni w holu głównym |
| 10. | Czy pomieszczenia higienicznosanitarne dla osób niepełnosprawnych spełniają wymogi § 81, 85,86 i 87 rozporządzenia | + | | | Ad 12) |

| lp. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|---|---|------------------|---------|-----------------|---|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | Czy dźwig jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych | | - | | Winda jest niedostosowana (otwierana kluczem) |
| | -szerokość 1,1 m x długość 1,4 m | | | | |
| | -poręcze wys. 0,9 m | | | | |
| | -tablica przyzywowa na wys.0,8-1,2 w odległości min 0,5m od naroża kabiny z oznakowaniem dla niewidomych i inf. głosową | | | | |
| Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U.06.213.1568) | | | | | |
| 1. | Czy w obiektach przebudowywanych przy zróżnicowaniu poziomu podłóg pomieszczeń położonych na tej samej kondygnacji zastosowano pochylnie o odpowiednim nachyleniu lub odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do pomieszczeń zakładu opieki zdrowotnej osobom niepełnosprawnym | | - | | |
| 2. | Czy w głównym holu ZOZ jest miejsce na wózki inwalidzkie | | - | | |
| 3. | Czy w głównym holu ZOZ znajduje się punkt informacyjny oraz miejsce na okrycia wierzchnie (czy są łatwo dostępne dla osób niepełnosprawnych) | | - | | |
| 4. | Czy w przychodniach liczących 7-10 gabinetów diagnostycznych lub diagnostyczno-zabiegowych, niezależnie od liczby kondygnacji, jest 1 ustęp wspólny dla wszystkich pacjentów, dostosowany dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |
| 5. | Czy w przychodniach liczących nie więcej niż 6 gabinetów diagnostyczno-zabiegowych, niezależnie od liczby kondygnacji, jest 1 ustęp wspólny dla wszystkich pacjentów, dostosowany dla osób niepełnosprawnych oraz co najmniej 1 ustęp wyposażony w miskę ustępową i umywalkę | + | | | |
| 6. | Czy w Izbie Przyjęć jest minimum jedna łazienka z wózkowanną dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |
| 7. | Czy w Izbie Przyjęć jest minimum jeden ustęp dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |
| 8. | Czy w oddziale szpitalnym łóżkowym jest przynajmniej jedna kabina ustępowa z umywalką dostępna dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |

Ad 12)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75. 690)

| lp. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|-----|---|------------------|---------|-----------------|-------|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Czy kabina natryskowa zamknięta ma wymiary min. 2,5m x 1,5 m | | | 0 | |
| 2. | Czy kabina natryskowa zamknięta jest wyposażona w urządzenia wspomagające umożliwiające korzystanie osobom niepełnosprawnym | | | 0 | |
| 3. | Czy w ustępach ogólnodostępnych stosowane są drzwi do kabin ustępowych otwierane na zewnątrz o szer. min. 0,9m | + | | | |
| 4. | Czy w ogólnodostępnych pomieszczeniach sanitarnych jest przynajmniej jedno dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych | + | | | |
| | -pow. min 1,5 x 1,5 m | + | | | |
| | -drzwi bez progów | + | | | |
| | -co najmniej jedna miska ustępowa, umywalka i prysznic (jeżeli ze względu na przeznaczenie przewiduje się te urządzenia) | + | | | |
| | -uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń sanitarnych | + | | | |

Posumowanie:

Przedmiotowy budynek nie został wyposażony w dźwig osobowy, pochylnię czy urządzenia techniczne zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp z poziomu terenu na kondygnacje z pomieszczeniami użytkowymi.

Ze względu na występowanie znacznego zróżnicowania poziomu podłóg wewnątrz budynku, zastosowano pochylnię, która ze względu na swoją konstrukcję nie jest przystosowana do ruchu osób niepełnosprawnych.

Nie wyznaczono w holu głównym budynku miejsca na wózki inwalidzkie.

CW ok

M

Protokół oględzin budynku:**BUDYNEK C – Administracja + Kuchnia SPSK-2**Nr KW: **SZ1S/00091890/1**

wg wypisu z rejestru gruntów (MODGiK/ZE/EW/7410-1/3020/2008):

– działka nr 36, obręb 15

– nr ewidencyjny budynków: **161, 88**nr ewidencyjny wg ewidencji środków trwałych PUM: **145-1**nazwa obiektu według KOB: **BUDYNEK ADMINISTRACYJNY + KUCHNIA**

| Ip. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|-----|---|------------------|---------|-----------------|--|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75. 690) | | | | |
| 1. | Czy od dojeżdż i dojazdów o których mowa w §14 ust 1 i 3 rozporządzenia doprowadzono utwardzone dojścia o szerokości min. 1,5 m zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp do całego budynku lub tych jego części, z których osoby te mogą korzystać (§16 ust.1) | + | | | |
| 2. | Czy są urządzone miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych (§ 18 ust.1) | | - | | |
| 3. | Czy miejsca postojowe spełniają wymogi § 21 ust. 1 rozporządzenia (min. 3,6 m x 5 m; wzdłuż jezdni 3,6 m x 6 m – w przypadku zapewnienia możliwości korzystania z przylegającego dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego 2,3 m x 6 m) | | | 0 | |
| 4. | Czy furtki i bramy w ogrodzeniu nie utrudniają dostępu osobom niepełnosprawnym (§ 42 ust.1) | + | | | |
| 5. | Czy w budynku jest zapewniony dojazd z poziomu terenu i dostęp do wszystkich kondygnacji użytkowych (posiada windę) § 54 ust. 2 | | | 0 | |
| 6. | Czy budynek nie wymagający dźwigu posiada urządzenia techniczne zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp na kondygnacje z pomieszczeniami użytkowymi z których mogą one korzystać § 55 ust.2 | | - | | Brak windy oraz urządzeń technicznych zapewniających osobom niepełnosprawnym dostęp na kondygnacje z pomieszczeniami, z których mogą korzystać |
| 7. | Czy drzwi wejściowe do budynku i pomieszczeń użytkowych spełniają wymogi § 62 ust.1 rozporządzenia | + | | | |
| 8. | –szerokość min. 0,9 m x wysokość 2 m | + | | | |
| | –przy drzwiach dwuskrzydłowych, przynajmniej jedno skrzydło szerokość 0,9 m | | | 0 | |
| | –czy przy drzwiach obrotowych/wahadłowych są drzwi rozwierane lub rozsuwane | | | 0 | |
| 9. | Czy pochylnia spełnia wymogi § 70 i § 71 rozporządzenia | | | 0 | |
| 10. | Czy pomieszczenia ogólnodostępne ze zróżnicowanym poziomem podłóg są przystosowane do ruchu osób niepełnosprawnych (§ 74) | | | 0 | |
| 11. | Czy pomieszczenia higienicznosanitarne dla osób niepełnosprawnych spełniają wymogi § 81, 85,86 i 87 rozporządzenia | | - | | Ad 12) |

| lp. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|---|--|------------------|---------|-----------------|-----------------------|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12. | Czy dźwig jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych | | | 0 | |
| | –szerokość 1,1 m x długość 1,4 m | | | 0 | |
| | –poręcze wys. 0,9 m | | | 0 | |
| | –tablica przyzywowa na wys.0,8-1,2 w odległości min 0,5m od naroża kabiny z oznakowaniem dla niewidomych i inf. głosową | | | 0 | |
| Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U.06.213.1568) | | | | | |
| 1. | Czy w obiektach przebudowywanych przy zróżnicowaniu poziomu podłóg pomieszczeń położonych na tej samej kondygnacji zastosowano pochylenie o odpowiednim nachyleniu lub odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do pomieszczeń zakładu opieki zdrowotnej osobom niepełnosprawnym | | | 0 | |
| 2. | Czy w głównym holu ZOZ jest miejsce na wózki inwalidzkie | | - | | |
| 3. | Czy w głównym holu ZOZ znajduje się punkt informacyjny oraz miejsce na okrycia wierzchnie (czy są łatwo dostępne dla osób niepełnosprawnych) | | - | | Dostępny na I piętrze |
| 4. | Czy w przychodniach liczących 7-10 gabinetów diagnostycznych lub diagnostyczno-zabiegowych, niezależnie od liczby kondygnacji, jest 1 ustęp wspólny dla wszystkich pacjentów, dostosowany dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |
| 5. | Czy w przychodniach liczących nie więcej niż 6 gabinetów diagnostyczno-zabiegowych, niezależnie od liczby kondygnacji, jest 1 ustęp wspólny dla wszystkich pacjentów, dostosowany dla osób niepełnosprawnych oraz co najmniej 1 ustęp wyposażony w miskę ustępową i umywalkę | | | 0 | |
| 6. | Czy w Izbie Przyjęć jest minimum jedna łazienka z wózkową dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |
| 7. | Czy w Izbie Przyjęć jest minimum jeden ustęp dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |
| 8. | Czy w oddziale szpitalnym łóżkowym jest przynajmniej jedna kabina ustępowa z umywalką dostępną dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |

CW

Ad 12)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75. 690)

| Ip. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|-----|---|------------------|---------|-----------------|-------|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Czy kabina natryskowa zamknięta ma wymiary min. 2,5m x 1,5 m | | | 0 | |
| 2. | Czy kabina natryskowa zamknięta jest wyposażona w urządzenia wspomagające umożliwiające korzystanie osobom niepełnosprawnym | | | 0 | |
| 3. | Czy w ustępach ogólnodostępnych stosowane są drzwi do kabin ustępowych otwierane na zewnątrz o szer. min. 0,9m | | - | | |
| 4. | Czy w ogólnodostępnych pomieszczeniach sanitarnych jest przynajmniej jedno dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych | | - | | |
| | -pow. min 1,5 x 1,5 m | | - | | |
| | -drzwi bez progów | | - | | |
| | -co najmniej jedna miska ustępowa, umywalka i prysznic (jeżeli ze względu na przeznaczenie przewiduje się te urządzenia) | | - | | |
| | -uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń sanitarnych | | - | | |

Posumowanie:

Na pierwszym piętrze budynku, znajdują się pomieszczenia dyrekcji oraz główne działy administracyjne Szpitala. Klatka schodowa nie jest wyposażona w dźwig osobowy ani urządzenia techniczne umożliwiające dostęp osobom niepełnosprawnym na pierwsze piętro budynku. Brak jest pomieszczeń sanitarnych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. W obrębie budynku nie wyznaczono miejsc postojowych przeznaczonych dla niepełnosprawnych.

Protokół oględzin budynku:**BUDYNEK W - KLINIKA KARDIOLOGII I KARDIOCHIRURGII – Izba Przyjęć (przyziemie)**Nr KW: **SZ1S/00091890/1**

wg wypisu z rejestru gruntów (MODGIK/ZE/EW/7410-1/3020/2008):

- działka nr 36, obręb 15

- nr ewidencyjny budynków: **112,113,114,116**nr ewidencyjny wg ewidencji środków trwałych PUM: **150-9,172-13**nazwa obiektu według KOB: **KLINIKA KARDIOLOGII I KARDIOCHIRURGII**

| lp. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|--|---|------------------|---------|-----------------|---|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75. 690) | | | | | |
| 1. | Czy od dojeżdż i dojazdów o których mowa w §14 ust 1 i 3 rozporządzenia doprowadzono utwardzone dojścia o szerokości min. 1,5 m zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp do całego budynku lub tych jego części, z których osoby te mogą korzystać (§16 ust.1) | + | | | |
| 2. | Czy są urządzone miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych (§ 18 ust.1) | + | | | |
| 3. | Czy miejsca postojowe spełniają wymogi § 21 ust. 1 rozporządzenia (min. 3,6 m x 5 m; wzdłuż jezdni 3,6 m x 6 m – w przypadku zapewnienia możliwości korzystania z przylegającego dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego 2,3 m x 6 m) | | - | | 2 miejsca postojowe, szer. 2,60, długość 4,80 |
| 4. | Czy furtki i bramy w ogrodzeniu nie utrudniają dostępu osobom niepełnosprawnym (§ 42 ust.1) | | | 0 | |
| 5. | Czy w budynku jest zapewniony dojazd z poziomu terenu i dostęp do wszystkich kondygnacji użytkowych (posiada windę) § 54 ust. 2 | + | | | |
| 6. | Czy budynek nie wymagający dźwigu posiada urządzenia techniczne zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp na kondygnacje z pomieszczeniami użytkowymi z których mogą one korzystać § 55 ust.2 | | | 0 | |
| 7. | Czy drzwi wejściowe do budynku i pomieszczeń użytkowych spełniają wymogi § 62 ust.1 rozporządzenia | + | | | |
| | -szerokość min. 0,9 m x wysokość 2 m | + | | | |
| | -przy drzwiach dwuskrzydłowych, przynajmniej jedno skrzydło szerokość 0,9 m | + | | | |
| | -czy przy drzwiach obrotowych/wahadłowych są drzwi rozwierane lub rozsuwane | | | 0 | |
| 8. | Czy pochylnia spełnia wymogi § 70 i § 71 rozporządzenia | | - | | Ad 9) |
| 9. | Czy pomieszczenia ogólnodostępne ze zróżnicowanym poziomem podłóg są przystosowane do ruchu osób niepełnosprawnych (§ 74) | + | | | |
| 10. | Czy pomieszczenia higienicznosanitarne dla osób niepełnosprawnych spełniają wymogi § 81, 85,86 i 87 rozporządzenia | | - | | Ad 12) |

| Ip. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|---|---|------------------|---------|-----------------|---|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | Czy dźwig jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych | | - | | |
| | -szerokość 1,1 m x długość 1,4 m | + | | | |
| | -poręcze wys. 0,9 m | | - | | 1,10 m i 1,25 m |
| | -tablica przyzywowa na wys.0,8-1,2 w odległości min 0,5m od naroża kabiny z oznakowaniem dla niewidomych i inf. głosową | +/- | | | brak oznakowania dla osób niewidomych i informacji głosowej |
| Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U.06.213.1568) | | | | | |
| 1. | Czy w obiektach przebudowywanych przy zróżnicowaniu poziomu podłóg pomieszczeń położonych na tej samej kondygnacji zastosowano pochylnie o odpowiednim nachyleniu lub odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do pomieszczeń zakładu opieki zdrowotnej osobom niepełnosprawnym | + | | | |
| 2. | Czy w głównym holu ZOZ jest miejsce na wózki inwalidzkie | | - | | |
| 3. | Czy w głównym holu ZOZ znajduje się punkt informacyjny oraz miejsce na okrycia wierzchnie (czy są łatwo dostępne dla osób niepełnosprawnych) | + | | | |
| 4. | Czy w przychodniach liczących 7-10 gabinetów diagnostycznych lub diagnostyczno-zabiegowych, niezależnie od liczby kondygnacji, jest 1 ustęp wspólny dla wszystkich pacjentów, dostosowany dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |
| 5. | Czy w przychodniach liczących nie więcej niż 6 gabinetów diagnostyczno-zabiegowych, niezależnie od liczby kondygnacji, jest 1 ustęp wspólny dla wszystkich pacjentów, dostosowany dla osób niepełnosprawnych oraz co najmniej 1 ustęp wyposażony w miskę ustępową i umywalkę | | | 0 | |
| 6. | Czy w Izbie Przyjęć jest minimum jedna łazienka z wózkowanną dla osób niepełnosprawnych | | - | | |
| 7. | Czy w Izbie Przyjęć jest minimum jeden ustęp dla osób niepełnosprawnych | | - | | |
| 8. | Czy w oddziale szpitalnym łóżkowym jest przynajmniej jedna kabina ustępowa z umywalką dostępna dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |

Ad 12)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75. 690)

| lp. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|-----|---|------------------|---------|-----------------|-------|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Czy kabina natryskowa zamknięta ma wymiary min. 2,5m x 1,5 m | | | 0 | |
| 2. | Czy kabina natryskowa zamknięta jest wyposażona w urządzenia wspomagające umożliwiające korzystanie osobom niepełnosprawnym | | | 0 | |
| 3. | Czy w ustępach ogólnodostępnych stosowane są drzwi do kabin ustępowych otwierane na zewnątrz o szer. min. 0,9m | + | | | |
| 4. | Czy w ogólnodostępnych pomieszczeniach sanitarnych jest przynajmniej jedno dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych | | - | | |
| | -pow. min 1,5 x 1,5 m | | - | | |
| | -drzwi bez progów | + | | | |
| | -co najmniej jedna miska ustępowa, umywalka i prysznic (jeżeli ze względu na przeznaczenie przewiduje się te urządzenia) | | - | | |
| | -uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń sanitarnych | | - | | |

Protokół oględzin budynku:

BUDYNEK W - KLINIKA KARDIOLOGII I KARDIOCHIRURGII – Klinika Kardiologii z Oddziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego - parter

| lp. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|-----|---|------------------|---------|-----------------|---|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75. 690) | | | | |
| 1. | Czy od dojeżdż i dojazdów o których mowa w §14 ust 1 i 3 rozporządzenia doprowadzono utwardzone dojścia o szerokości min. 1,5 m zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp do całego budynku lub tych jego części, z których osoby te mogą korzystać (§16 ust.1) | + | | | |
| 2. | Czy są urządzone miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych (§ 18 ust.1) | + | | | |
| 3. | Czy miejsca postojowe spełniają wymogi § 21 ust. 1 rozporządzenia (min. 3,6 m x 5 m; wzdłuż jezdni 3,6 m x 6 m – w przypadku zapewnienia możliwości korzystania z przylegającego dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego 2,3 m x 6 m) | | - | | 2 miejsca postojowe, szer. 2,60, długość 4,80 |
| 4. | Czy furtki i bramy w ogrodzeniu nie utrudniają dostępu osobom niepełnosprawnym (§ 42 ust.1) | | | 0 | |
| 5. | Czy w budynku jest zapewniony dojazd z poziomego terenu i dostęp do wszystkich kondygnacji użytkowych (posiada windę) § 54 ust. 2 | + | | | |

| Ip. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|---|---|------------------|---------|-----------------|---|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. | Czy budynek nie wymagający dźwigu posiada urządzenia techniczne zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp na kondygnacje z pomieszczeniami użytkowymi z których mogą one korzystać § 55 ust.2 | | | 0 | |
| 7. | Czy drzwi wejściowe do budynku i pomieszczeń użytkowych spełniają wymogi § 62 ust.1 rozporządzenia | + | | | |
| | –szerokość min. 0,9 m x wysokość 2 m | + | | | |
| | –przy drzwiach dwuskrzydłowych, przynajmniej jedno skrzydło szerokość 0,9 m | + | | | |
| | –czy przy drzwiach obrotowych/wahadłowych są drzwi rozwierane lub rozsuwane | | | 0 | |
| 8. | Czy pochylnia spełnia wymogi § 70 i § 71 rozporządzenia | | - | | Brak pochylni dla osób niepełnosprawnych |
| 9. | Czy pomieszczenia ogólnodostępne ze zróżnicowanym poziomem podłóg są przystosowane do ruchu osób niepełnosprawnych (§ 74) | +/- | | | brak obustronnych poręczy |
| 10. | Czy pomieszczenia higienicznosanitarne dla osób niepełnosprawnych spełniają wymogi § 81, 85,86 i 87 rozporządzenia | | - | | Ad 12) |
| 11. | Czy dźwig jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych | | - | | |
| | –szerokość 1,1 m x długość 1,4 m | + | | | |
| | –poręcze wys. 0,9 m | | - | | 1,10 m i 1,25 m |
| | –tablica przyzywowa na wys.0,8-1,2 w odległości min 0,5m od naroża kabiny z oznakowaniem dla niewidomych i inf. głosową | +/- | | | brak oznakowania dla osób niewidomych i informacji głosowej |
| Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U.06.213.1568) | | | | | |
| 1. | Czy w obiektach przebudowywanych przy zróżnicowaniu poziomu podłóg pomieszczeń położonych na tej samej kondygnacji zastosowano pochylnie o odpowiednim nachyleniu lub odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do pomieszczeń zakładu opieki zdrowotnej osobom niepełnosprawnym | +/- | | | brak obustronnych poręczy |
| 2. | Czy w głównym holu ZOZ jest miejsce na wózki inwalidzkie | | - | | |
| 3. | Czy w głównym holu ZOZ znajduje się punkt informacyjny oraz miejsce na okrycia wierzchnie (czy są łatwo dostępne dla osób niepełnosprawnych) | | | 0 | Miejsce na okrycia wierzchnie znajduje się w Izbie Przyjęć |
| 4. | Czy w przychodniach liczących 7-10 gabinetów diagnostycznych lub diagnostyczno-zabiegowych, niezależnie od liczby kondygnacji, jest 1 ustęp wspólny dla wszystkich pacjentów, dostosowany dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |
| 5. | Czy w przychodniach liczących nie więcej niż 6 gabinetów diagnostyczno-zabiegowych, niezależnie od liczby kondygnacji, jest 1 ustęp wspólny dla wszystkich pacjentów, dostosowany dla osób niepełnosprawnych oraz co najmniej 1 ustęp wyposażony w miskę ustępową i umywalkę | | | 0 | |
| 6. | Czy w Izbie Przyjęć jest minimum jedna łazienka z wózkową dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |

| Ip. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|-----|---|------------------|---------|-----------------|-------|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7. | Czy w Izbie Przyjęć jest minimum jeden ustęp dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |
| 8. | Czy w oddziale szpitalnym łóżkowym jest przynajmniej jedna kabina ustępowa z umywalką dostępna dla osób niepełnosprawnych | | - | | |

Ad 12)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75. 690)

| Ip. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|-----|---|------------------|---------|-----------------|-------|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Czy kabina natryskowa zamknięta ma wymiary min. 2,5m x 1,5 m | | - | | |
| 2. | Czy kabina natryskowa zamknięta jest wyposażona w urządzenia wspomagające umożliwiające korzystanie osobom niepełnosprawnym | + | | | |
| 3. | Czy w ustępach ogólnodostępnych stosowane są drzwi do kabin ustępowych otwierane na zewnątrz o szer. min. 0,9m | + | | | |
| 4. | Czy w ogólnodostępnych pomieszczeniach sanitarnych jest przynajmniej jedno dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych | | - | | |
| | -pow. min 1,5 x 1,5 m | | - | | |
| | -drzwi bez progów | + | | | |
| | -co najmniej jedna miska ustępowa, umywalka i prysznic (jeżeli ze względu na przeznaczenie przewiduje się te urządzenia) | | - | | |
| | -uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń sanitarnych | + | | | |

PAN

Protokół oględzin budynku:

BUDYNEK W - KLINIKA KARDIOLOGII I KARDIOCHIRURGII – Klinika Kardiologii – I piętro

| Ip. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|---|---|------------------|---------|-----------------|---|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75. 690) | | | | | |
| 1. | Czy od dojeżdż i dojazdów o których mowa w §14 ust 1 i 3 rozporządzenia doprowadzono utwardzone dojścia o szerokości min. 1,5 m zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp do całego budynku lub tych jego części, z których osoby te mogą korzystać (§16 ust.1) | + | | | |
| 2. | Czy są urządzone miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych (§ 18 ust.1) | + | | | |
| 3. | Czy miejsca postojowe spełniają wymogi § 21 ust. 1 rozporządzenia (min. 3,6 m x 5 m; wzdłuż jezdni 3,6 m x 6 m – w przypadku zapewnienia możliwości korzystania z przylegającego dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego 2,3 m x 6 m) | | - | | 2 miejsca postojowe, szer. 2,60, długość 4,80 |
| 4. | Czy furtki i bramy w ogrodzeniu nie utrudniają dostępu osobom niepełnosprawnym (§ 42 ust.1) | | | 0 | |
| 5. | Czy w budynku jest zapewniony dojazd z poziomego terenu i dostęp do wszystkich kondygnacji użytkowych (posiada windę) § 54 ust. 2 | + | | | |
| 6. | Czy budynek nie wymagający dźwigu posiada urządzenia techniczne zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp na kondygnacje z pomieszczeniami użytkowymi z których mogą one korzystać § 55 ust.2 | | | 0 | |
| 7. | Czy drzwi wejściowe do budynku i pomieszczeń użytkowych spełniają wymogi § 62 ust.1 rozporządzenia | + | | | |
| | –szerokość min. 0,9 m x wysokość 2 m | + | | | |
| | –przy drzwiach dwuskrzydłowych, przynajmniej jedno skrzydło szerokość 0,9 m | + | | | |
| | –czy przy drzwiach obrotowych/wahadłowych są drzwi rozwierane lub rozsuwane | | | 0 | |
| 8. | Czy pochylnia spełnia wymogi § 70 i § 71 rozporządzenia | | - | | Brak pochylni dla osób niepełnosprawnych |
| 9. | Czy pomieszczenia ogólnodostępne ze zróżnicowanym poziomem podłóg są przystosowane do ruchu osób niepełnosprawnych (§ 74) | | | 0 | |
| 10. | Czy pomieszczenia higienicznosanitarne dla osób niepełnosprawnych spełniają wymogi § 81, 85,86 i 87 rozporządzenia | | - | | Ad 12) |
| 11. | Czy dźwig jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych | | - | | |
| | –szerokość 1,1 m x długość 1,4 m | + | | | |
| | –poręczce wys. 0,9 m | | - | | 1,10 m i 1,25 m |
| | –tablica przyzywowa na wys.0,8-1,2 w odległości min 0,5m od naroża kabiny z oznakowaniem dla niewidomych i inf. głosową | + | | | brak oznakowania dla osób niewidomych i informacji głosowej |
| Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U.06.213.1568) | | | | | |
| 1. | Czy w obiektach przebudowywanych przy zróżnicowaniu poziomu podłóg pomieszczeń położonych na tej samej kondygnacji zastosowano pochylnie o odpowiednim nachyleniu lub odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do pomieszczeń zakładu opieki zdrowotnej osobom niepełnosprawnym | | | 0 | |

| Ip. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|-----|--|------------------|---------|-----------------|---------------|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Czy w głównym holu ZOZ jest miejsce na wózki inwalidzkie | | - | | |
| 3. | Czy w głównym holu ZOZ znajduje się punkt informacyjny oraz miejsce na okrycia wierzchnie (czy są łatwo dostępne dla osób niepełnosprawnych) | + | | | |
| 4. | Czy w przychodniach liczących 7-10 gabinetów diagnostycznych lub diagnostyczno-zabiegowych, niezależnie od liczby kondygnacji, jest 1 ustęp wspólny dla wszystkich pacjentów, dostosowany dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |
| 5. | Czy w przychodniach liczących nie więcej niż 6 gabinetów diagnostyczno-zabiegowych, niezależnie od liczby kondygnacji, jest 1 ustęp wspólny dla wszystkich pacjentów, dostosowany dla osób niepełnosprawnych oraz co najmniej 1 ustęp wyposażony w miskę ustępową i umywalkę | | | 0 | |
| 6. | Czy w Izbie Przyjęć jest minimum jedna łazienka z wózkową dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |
| 7. | Czy w Izbie Przyjęć jest minimum jeden ustęp dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |
| 8. | Czy w oddziale szpitalnym łóżkowym jest przynajmniej jedna kabina ustępowa z umywalką dostępna dla osób niepełnosprawnych | | - | | Brak uchwytów |

Ad 12)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75. 690)

| Ip. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|-----|---|------------------|---------|-----------------|-------|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Czy kabina natryskowa zamknięta ma wymiary min. 2,5m x 1,5 m | | - | | |
| 2. | Czy kabina natryskowa zamknięta jest wyposażona w urządzenia wspomagające umożliwiające korzystanie osobom niepełnosprawnym | | - | | |
| 3. | Czy w ustępach ogólnodostępnych stosowane są drzwi do kabin ustępowych otwierane na zewnątrz o szer. min. 0,9m | + | | | |
| 4. | Czy w ogólnodostępnych pomieszczeniach sanitarnych jest przynajmniej jedno dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych | | - | | |
| | -pow. min 1,5 x 1,5 m | + | | | |
| | -drzwi bez progów | + | | | |
| | -co najmniej jedna miska ustępowa, umywalka i prysznic (jeżeli ze względu na przeznaczenie przewiduje się te urządzenia) | + | | | |
| | -uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń sanitarnych | | - | | |

Protokół oględzin budynku:

BUDYNEK W – Klinika Kardiochirurgii – Oddział Rehabilitacji – II piętro

| lp. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|--|--|------------------|---------|-----------------|---|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75. 690) | | | | | |
| 1. | Czy od dojeżdżających i dojazdów o których mowa w §14 ust 1 i 3 rozporządzenia doprowadzono utwardzone dojścia o szerokości min. 1,5 m zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp do całego budynku lub tych jego części, z których osoby te mogą korzystać (§16 ust.1) | + | | | |
| 2. | Czy są urządzone miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych (§ 18 ust.1) | + | | | |
| 3. | Czy miejsca postojowe spełniają wymogi § 21 ust. 1 rozporządzenia (min. 3,6 m x 5 m; wzdłuż jezdni 3,6 m x 6 m – w przypadku zapewnienia możliwości korzystania z przylegającego dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego 2,3 m x 6 m) | | - | | 2 miejsca postojowe, szer. 2,60, długość 4,80 |
| 4. | Czy furtki i bramy w ogrodzeniu nie utrudniają dostępu osobom niepełnosprawnym (§ 42 ust.1) | | | 0 | |
| 5. | Czy w budynku jest zapewniony dojazd z poziomu terenu i dostęp do wszystkich kondygnacji użytkowych (posiada windę) § 54 ust. 2 | + | | | |
| 6. | Czy budynek nie wymagający dźwigu posiada urządzenia techniczne zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp na kondygnacje z pomieszczeniami użytkowymi z których mogą one korzystać § 55 ust.2 | | | 0 | |
| 7. | Czy drzwi wejściowe do budynku i pomieszczeń użytkowych spełniają wymogi § 62 ust.1 rozporządzenia | + | | | |
| | –szerokość min. 0,9 m x wysokość 2 m | + | | | |
| | –przy drzwiach dwuskrzydłowych, przynajmniej jedno skrzydło szerokość 0,9 m | + | | | |
| | –czy przy drzwiach obrotowych/wahadłowych są drzwi rozwierane lub rozsuwane | | | 0 | |
| 8. | Czy pochylnia spełnia wymogi § 70 i § 71 rozporządzenia | | - | | Brak pochylni dla osób niepełnosprawnych |
| 9. | Czy pomieszczenia ogólnodostępne ze zróżnicowanym poziomem podłóg są przystosowane do ruchu osób niepełnosprawnych (§ 74) | | | 0 | |
| 10. | Czy pomieszczenia higienicznosanitarne dla osób niepełnosprawnych spełniają wymogi § 81, 85,86 i 87 rozporządzenia | + | | | Ad 12) |
| 11. | Czy dźwig jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych | | - | | |
| | –szerokość 1,1 m x długość 1,4 m | + | | | |
| | –poręcze wys. 0,9 m | | - | | 1,10 m i 1,25 m |
| | –tablica przyzywowa na wys.0,8-1,2 w odległości min 0,5m od naroża kabiny z oznakowaniem dla niewidomych i inf. głosową | + | | | brak oznakowania dla osób niewidomych i informacji głosowej |

| lp. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|---|---|------------------|---------|-----------------|-------|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U.06.213.1568) | | | | | |
| 1. | Czy w obiektach przebudowywanych przy zróżnicowaniu poziomu podłóg pomieszczeń położonych na tej samej kondygnacji zastosowano pochylnie o odpowiednim nachyleniu lub odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do pomieszczeń zakładu opieki zdrowotnej osobom niepełnosprawnym | | | 0 | |
| 2. | Czy w głównym holu ZOZ jest miejsce na wózki inwalidzkie | | - | | |
| 3. | Czy w głównym holu ZOZ znajduje się punkt informacyjny oraz miejsce na okrycia wierzchnie (czy są łatwo dostępne dla osób niepełnosprawnych) | + | | | |
| 4. | Czy w przychodniach liczących 7-10 gabinetów diagnostycznych lub diagnostyczno-zabiegowych, niezależnie od liczby kondygnacji, jest 1 ustęp wspólny dla wszystkich pacjentów, dostosowany dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |
| 5. | Czy w przychodniach liczących nie więcej niż 6 gabinetów diagnostyczno-zabiegowych, niezależnie od liczby kondygnacji, jest 1 ustęp wspólny dla wszystkich pacjentów, dostosowany dla osób niepełnosprawnych oraz co najmniej 1 ustęp wyposażony w miskę ustępową i umywalkę | | | 0 | |
| 6. | Czy w Izbie Przyjęć jest minimum jedna łazienka z wózkowanną dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |
| 7. | Czy w Izbie Przyjęć jest minimum jeden ustęp dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |
| 8. | Czy w oddziale szpitalnym łózkowym jest przynajmniej jedna kabina ustępowa z umywalką dostępną dla osób niepełnosprawnych | + | | | |

Ad 12)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75. 690)

| Ip. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|-----|---|------------------|---------|-----------------|-------|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Czy kabina natryskowa zamknięta ma wymiary min. 2,5m x 1,5 m | | - | | |
| 2. | Czy kabina natryskowa zamknięta jest wyposażona w urządzenia wspomagające umożliwiające korzystanie osobom niepełnosprawnym | | - | | |
| 3. | Czy w ustępach ogólnodostępnych stosowane są drzwi do kabin ustępowych otwierane na zewnątrz o szer. min. 0,9m | + | | | |
| 4. | Czy w ogólnodostępnych pomieszczeniach sanitarnych jest przynajmniej jedno dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych | + | | | |
| | -pow. min 1,5 x 1,5 m | + | | | |
| | -drzwi bez progów | + | | | |
| | -co najmniej jedna miska ustępowa, umywalka i prysznic (jeżeli ze względu na przeznaczenie przewiduje się te urządzenia) | + | | | |
| | -uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń sanitarnych | + | | | |

Protokół oględzin budynku:

BUDYNEK W - KLINIKA KARDIOLOGII I KARDIOCHIRURGII – Izba Przyjęć - Klinika Chorób Skórnych i Wenerycznych – II piętro

| Ip. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|--|--|------------------|---------|-----------------|---|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75. 690) | | | | | |
| 1. | Czy od dojeżdż i dojazdów o których mowa w §14 ust 1 i 3 rozporządzenia doprowadzono utwardzone dojeżdża o szerokości min. 1,5 m zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp do całego budynku lub tych jego części, z których osoby te mogą korzystać (§16 ust.1) | + | | | |
| 2. | Czy są urządzone miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych (§ 18 ust.1) | + | | | |
| 3. | Czy miejsca postojowe spełniają wymogi § 21 ust. 1 rozporządzenia (min. 3,6 m x 5 m; wzdłuż jezdni 3,6 m x 6 m – w przypadku zapewnienia możliwości korzystania z przylegającego dojeżdża lub ciągu pieszo-jezdnego 2,3 m x 6 m) | | - | | 2 miejsca postojowe, szer. 2,60, długość 4,80 |
| 4. | Czy furtki i bramy w ogrodzeniu nie utrudniają dostępu osobom niepełnosprawnym (§ 42 ust.1) | | | 0 | |
| 5. | Czy w budynku jest zapewniony dojazd z poziomu terenu i dostęp do wszystkich kondygnacji użytkowych (posiada windę) § 54 ust. 2 | + | | | |

| Ip. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|---|---|------------------|---------|-----------------|--|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. | Czy budynek nie wymagający dźwigu posiada urządzenia techniczne zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp na kondygnacje z pomieszczeniami użytkowymi z których mogą one korzystać § 55 ust.2 | | | 0 | |
| 7. | Czy drzwi wejściowe do budynku i pomieszczeń użytkowych spełniają wymogi § 62 ust.1 rozporządzenia | | - | | |
| | -szerokość min. 0,9 m x wysokość 2 m | + | | | |
| | -przy drzwiach dwuskrzydłowych, przynajmniej jedno skrzydło szerokość 0,9 m | | - | | Drzwi z klatki schodowej do Izby Przyjęć nie spełniają wymogów |
| | -czy przy drzwiach obrotowych/wahadłowych są drzwi rozwierane lub rozsuwane | | | 0 | |
| 8. | Czy pochylnia spełnia wymogi § 70 i § 71 rozporządzenia | | - | | Brak pochylni dla osób niepełnosprawnych |
| 9. | Czy pomieszczenia ogólnodostępne ze zróżnicowanym poziomem podłóg są przystosowane do ruchu osób niepełnosprawnych (§ 74) | | | 0 | |
| 10. | Czy pomieszczenia higienicznosanitarne dla osób niepełnosprawnych spełniają wymogi § 81, 85,86 i 87 rozporządzenia | | - | | Ad 12) |
| 11. | Czy dźwig jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych | | - | | |
| | -szerokość 1,1 m x długość 1,4 m | + | | | |
| | -poręcze wys. 0,9 m | | - | | 1,10 m i 1,25 m |
| | -tablica przyzywowa na wys.0,8-1,2 w odległości min 0,5m od naroża kabiny z oznakowaniem dla niewidomych i inf. głosową | + | | | brak oznakowania dla osób niewidomych i informacji głosowej |
| Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U.06.213.1568) | | | | | |
| 1. | Czy w obiektach przebudowywanych przy zróżnicowaniu poziomu podłóg pomieszczeń położonych na tej samej kondygnacji zastosowano pochylnie o odpowiednim nachyleniu lub odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do pomieszczeń zakładu opieki zdrowotnej osobom niepełnosprawnym | | | 0 | |
| 2. | Czy w głównym holu ZOZ jest miejsce na wózki inwalidzkie | | - | | |
| 3. | Czy w głównym holu ZOZ znajduje się punkt informacyjny oraz miejsce na okrycia wierzchnie (czy są łatwo dostępne dla osób niepełnosprawnych) | + | | | |
| 4. | Czy w przychodniach liczących 7-10 gabinetów diagnostycznych lub diagnostyczno-zabiegowych, niezależnie od liczby kondygnacji, jest 1 ustęp wspólny dla wszystkich pacjentów, dostosowany dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |
| 5. | Czy w przychodniach liczących nie więcej niż 6 gabinetów diagnostyczno-zabiegowych, niezależnie od liczby kondygnacji, jest 1 ustęp wspólny dla wszystkich pacjentów, dostosowany dla osób niepełnosprawnych oraz co najmniej 1 ustęp wyposażony w miskę ustępową i umywalkę | | | 0 | |

1. Czwartek

| Ip. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|-----|---|------------------|---------|-----------------|-------|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. | Czy w Izbie Przyjęć jest minimum jedna łazienka z wózkowanną dla osób niepełnosprawnych | | - | | |
| 7. | Czy w Izbie Przyjęć jest minimum jeden ustęp dla osób niepełnosprawnych | | - | | |
| 8. | Czy w oddziale szpitalnym łóżkowym jest przynajmniej jedna kabina ustępowa z umywalką dostępna dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |

Ad 12)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75. 690)

| Ip. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|-----|---|------------------|---------|-----------------|-------|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Czy kabina natryskowa zamknięta ma wymiary min. 2,5m x 1,5 m | | - | | |
| 2. | Czy kabina natryskowa zamknięta jest wyposażona w urządzenia wspomagające umożliwiające korzystanie osobom niepełnosprawnym | | - | | |
| 3. | Czy w ustępach ogólnodostępnych stosowane są drzwi do kabin ustępowych otwierane na zewnątrz o szer. min. 0,9m | | - | | |
| 4. | Czy w ogólnodostępnych pomieszczeniach sanitarnych jest przynajmniej jedno dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych | | - | | |
| | –pow. min 1,5 x 1,5 m | | - | | |
| | –drzwi bez progów | | - | | |
| | –co najmniej jedna miska ustępowa, umywalka i prysznic (jeżeli ze względu na przeznaczenie przewiduje się te urządzenia) | | - | | |
| | –uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń sanitarnych | | - | | |

Protokół oględzin budynku:

BUDYNEK W KARDIOCHIRURGII – Klinika Chorób Skórnych i Wenerycznych – II piętro

| Ip. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|--|---|------------------|---------|-----------------|---|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75. 690) | | | | | |
| 1. | Czy od dojeżdż i dojazdów o których mowa w §14 ust 1 i 3 rozporządzenia doprowadzono utwardzone dojścia o szerokości min. 1,5 m zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp do całego budynku lub tych jego części, z których osoby te mogą korzystać (§16 ust.1) | + | | | |
| 2. | Czy są urządzone miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych (§ 18 ust.1) | + | | | |
| 3. | Czy miejsca postojowe spełniają wymogi § 21 ust. 1 rozporządzenia (min. 3,6 m x 5 m; wzdłuż jezdni 3,6 m x 6 m – w przypadku zapewnienia możliwości korzystania z przylegającego dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego 2,3 m x 6 m) | | - | | 2 miejsca postojowe, szer. 2,60, długość 4,80 |
| 4. | Czy furtki i bramy w ogrodzeniu nie utrudniają dostępu osobom niepełnosprawnym (§ 42 ust.1) | | | 0 | |
| 5. | Czy w budynku jest zapewniony dojazd z poziomu terenu i dostęp do wszystkich kondygnacji użytkowych (posiada windę) § 54 ust. 2 | + | | | |
| 6. | Czy budynek nie wymagający dźwigu posiada urządzenia techniczne zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp na kondygnacje z pomieszczeniami użytkowymi z których mogą one korzystać § 55 ust.2 | | | 0 | |
| 7. | Czy drzwi wejściowe do budynku i pomieszczeń użytkowych spełniają wymogi § 62 ust.1 rozporządzenia | | - | | |
| | -szerokość min. 0,9 m x wysokość 2 m | | - | | Nie wszystkie drzwi do gabinetów są odpowiednio szerokie |
| | -przy drzwiach dwuskrzydłowych, przynajmniej jedno skrzydło szerokość 0,9 m | + | | | |
| | -czy przy drzwiach obrotowych/wahadłowych są drzwi rozwierane lub rozsuwane | | | 0 | |
| 8. | Czy pochylnia spełnia wymogi § 70 i § 71 rozporządzenia | | - | | Brak pochylni dla osób niepełnosprawnych |
| 9. | Czy pomieszczenia ogólnodostępne ze zróżnicowanym poziomem podłóg są przystosowane do ruchu osób niepełnosprawnych (§ 74) | | | 0 | |
| 10. | Czy pomieszczenia higienicznosanitarne dla osób niepełnosprawnych spełniają wymogi § 81, 85,86 i 87 rozporządzenia | + | | | Ad 12) |
| 11. | Czy dźwig jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych | | - | | |
| | -szerokość 1,1 m x długość 1,4 m | + | | | |
| | -poręczce wys. 0,9 m | | - | | 1,10 m i 1,25 m |
| | -tablica przyzywowa na wys.0,8-1,2 w odległości min 0,5m od naroża kabiny z oznakowaniem dla niewidomych i inf. głosową | + | | | brak oznakowania dla osób niewidomych i informacji głosowej |

Aw

Pa

| lp. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|---|---|------------------|---------|-----------------|-------|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U.06.213.1568) | | | | | |
| 1. | Czy w obiektach przebudowywanych przy zróżnicowaniu poziomu podłóg pomieszczeń położonych na tej samej kondygnacji zastosowano pochylnie o odpowiednim nachyleniu lub odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do pomieszczeń zakładu opieki zdrowotnej osobom niepełnosprawnym | | | 0 | |
| 2. | Czy w głównym holu ZOZ jest miejsce na wózki inwalidzkie | | - | | |
| 3. | Czy w głównym holu ZOZ znajduje się punkt informacyjny oraz miejsce na okrycia wierzchnie (czy są łatwo dostępne dla osób niepełnosprawnych) | | - | | |
| 4. | Czy w przychodniach liczących 7-10 gabinetów diagnostycznych lub diagnostyczno-zabiegowych, niezależnie od liczby kondygnacji, jest 1 ustęp wspólny dla wszystkich pacjentów, dostosowany dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |
| 5. | Czy w przychodniach liczących nie więcej niż 6 gabinetów diagnostyczno-zabiegowych, niezależnie od liczby kondygnacji, jest 1 ustęp wspólny dla wszystkich pacjentów, dostosowany dla osób niepełnosprawnych oraz co najmniej 1 ustęp wyposażony w miskę ustępową i umywalkę | | | 0 | |
| 6. | Czy w Izbie Przyjęć jest minimum jedna łazienka z wózkową dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |
| 7. | Czy w Izbie Przyjęć jest minimum jeden ustęp dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |
| 8. | Czy w oddziale szpitalnym łóżkowym jest przynajmniej jedna kabina ustępowa z umywalką dostępną dla osób niepełnosprawnych | + | | | |

Ad 12)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75. 690)

| Ip. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|-----|---|------------------|---------|-----------------|-------|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Czy kabina natryskowa zamknięta ma wymiary min. 2,5m x 1,5 m | | | 0 | |
| 2. | Czy kabina natryskowa zamknięta jest wyposażona w urządzenia wspomagające umożliwiające korzystanie osobom niepełnosprawnym | | | 0 | |
| 3. | Czy w ustępach ogólnodostępnych stosowane są drzwi do kabin ustępowych otwierane na zewnątrz o szer. min. 0,9m | + | | | |
| 4. | Czy w ogólnodostępnych pomieszczeniach sanitarnych jest przynajmniej jedno dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych | + | | | |
| | -pow. min 1,5 x 1,5 m | + | | | |
| | -drzwi bez progów | + | | | |
| | -co najmniej jedna miska ustępowa, umywalka i prysznic (jeżeli ze względu na przeznaczenie przewiduje się te urządzenia) | + | | | |
| | -uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń sanitarnych | + | | | |

Protokół oględzin budynku:

BUDYNEK W – Poradnia Kardiologiczna – III piętro

| Ip. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|-----|---|------------------|---------|-----------------|---|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75. 690) | | | | |
| 1. | Czy od dojeżdż i dojazdów o których mowa w §14 ust 1 i 3 rozporządzenia doprowadzono utwardzone dojścia o szerokości min. 1,5 m zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp do całego budynku lub tych jego części, z których osoby te mogą korzystać (§16 ust.1) | + | | | |
| 2. | Czy są urządzone miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych (§ 18 ust.1) | + | | | |
| 3. | Czy miejsca postojowe spełniają wymogi § 21 ust. 1 rozporządzenia (min. 3,6 m x 5 m; wzdłuż jezdni 3,6 m x 6 m – w przypadku zapewnienia możliwości korzystania z przylegającego dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego 2,3 m x 6 m) | | - | | 2 miejsca postojowe, szer. 2,60, długość 4,80 |
| 4. | Czy furtki i bramy w ogrodzeniu nie utrudniają dostępu osobom niepełnosprawnym (§ 42 ust.1) | | | 0 | |
| 5. | Czy w budynku jest zapewniony dojazd z poziomu terenu i dostęp do wszystkich kondygnacji użytkowych (posiada windę) § 54 ust. 2 | + | | | |
| 6. | Czy budynek nie wymagający dźwigu posiada urządzenia techniczne zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp na kondygnacje z pomieszczeniami użytkowymi z których mogą one korzystać § 55 ust.2 | | | 0 | |

| lp. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|---|---|------------------|---------|-----------------|---|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7. | Czy drzwi wejściowe do budynku i pomieszczeń użytkowych spełniają wymogi § 62 ust.1 rozporządzenia | + | | | |
| | –szerokość min. 0,9 m x wysokość 2 m | + | | | |
| | –przy drzwiach dwuskrzydłowych, przynajmniej jedno skrzydło szerokość 0,9 m | | | 0 | |
| | –czy przy drzwiach obrotowych/wahadłowych są drzwi rozwierane lub rozsuwane | | | 0 | |
| 8. | Czy pochylnia spełnia wymogi § 70 i § 71 rozporządzenia | | - | | Brak pochylni dla osób niepełnosprawnych |
| 9. | Czy pomieszczenia ogólnodostępne ze zróżnicowanym poziomem podłóg są przystosowane do ruchu osób niepełnosprawnych (§ 74) | | | 0 | |
| 10. | Czy pomieszczenia higienicznosanitarne dla osób niepełnosprawnych spełniają wymogi § 81, 85,86 i 87 rozporządzenia | | - | | Ad 12) |
| 11. | Czy dźwig jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych | | - | | |
| | –szerokość 1,1 m x długość 1,4 m | + | | | |
| | –poręcze wys. 0,9 m | | - | | 1,10 m i 1,25 m |
| | –tablica przyzywowa na wys.0,8-1,2 w odległości min 0,5m od naroża kabiny z oznakowaniem dla niewidomych i inf. głosową | + | | | brak oznakowania dla osób niewidomych i informacji głosowej |
| Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U.06.213.1568) | | | | | |
| 1. | Czy w obiektach przebudowywanych przy zróżnicowaniu poziomu podłóg pomieszczeń położonych na tej samej kondygnacji zastosowano pochylnie o odpowiednim nachyleniu lub odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do pomieszczeń zakładu opieki zdrowotnej osobom niepełnosprawnym | | | 0 | |
| 2. | Czy w głównym holu ZOZ jest miejsce na wózki inwalidzkie | | - | | |
| 3. | Czy w głównym holu ZOZ znajduje się punkt informacyjny oraz miejsce na okrycia wierzchnie (czy są łatwo dostępne dla osób niepełnosprawnych) | + | | | |
| 4. | Czy w przychodniach liczących 7-10 gabinetów diagnostycznych lub diagnostyczno-zabiegowych, niezależnie od liczby kondygnacji, jest 1 ustęp wspólny dla wszystkich pacjentów, dostosowany dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |
| 5. | Czy w przychodniach liczących nie więcej niż 6 gabinetów diagnostyczno-zabiegowych, niezależnie od liczby kondygnacji, jest 1 ustęp wspólny dla wszystkich pacjentów, dostosowany dla osób niepełnosprawnych oraz co najmniej 1 ustęp wyposażony w miskę ustępową i umywalkę | | - | | |
| 6. | Czy w Izbie Przyjęć jest minimum jedna łazienka z wózkową dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |
| 7. | Czy w Izbie Przyjęć jest minimum jeden ustęp dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |

| Ip. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|-----|---|------------------|---------|-----------------|-------|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8. | Czy w oddziale szpitalnym łóżkowym jest przynajmniej jedna kabina ustępowa z umywalką dostępna dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |

Ad 12)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75. 690)

| Ip. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|-----|---|------------------|---------|-----------------|-------|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Czy kabina natryskowa zamknięta ma wymiary min. 2,5m x 1,5 m | | | 0 | |
| 2. | Czy kabina natryskowa zamknięta jest wyposażona w urządzenia wspomagające umożliwiające korzystanie osobom niepełnosprawnym | | | 0 | |
| 3. | Czy w ustępach ogólnodostępnych stosowane są drzwi do kabin ustępowych otwierane na zewnątrz o szer. min. 0,9m | + | | | |
| 4. | Czy w ogólnodostępnych pomieszczeniach sanitarnych jest przynajmniej jedno dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych | | - | | |
| | -pow. min 1,5 x 1,5 m | | | | |
| | -drzwi bez progów | + | | | |
| | -co najmniej jedna miska ustępowa, umywalka i prysznic (jeżeli ze względu na przeznaczenie przewiduje się te urządzenia) | | - | | |
| | -uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń sanitarnych | | - | | |

Posumowanie:

W kontrolowanym budynku dźwig osobowy nie został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Trwający remont klatki schodowej ma doprowadzić do montażu nowego dźwigu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Nieodpowiednio zabezpieczono dostęp osobom niepełnosprawnym z poziomu terenu do budynku. Zapewnia go podjazd dla karetek, który ze względu na swoją konstrukcję nie tylko nie spełnia wymogów określonych dla pochylni przepisami prawa, ale również może stanowić zagrożenie. Przedmiotowy podjazd nie powinien, ze względów bezpieczeństwa, stanowić jedynej drogi dostępu do budynku dla osób niepełnosprawnych.

W obrębie budynku zagospodarowano i odpowiednio oznakowano miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Nie spełniają one jednak wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury.

Pomieszczenia sanitarne są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych jedynie w Klinice Kardiochirurgii – Oddział Rehabilitacji (II p) oraz w Klinice Chorób Skórnych i Wenerycznych (II p).

Protokół oględzin:**BUDYNEK J - KLINIKI OKULISTYCZNE – Izba Przyjęć z Przychodnią (przyziemie)**Nr KW: **SZ1S/00091890/1**

wg wypisu z rejestru gruntów (MODGiK/ZE/EW/7410-1/3020/2008):

działka nr 36, obręb 15nr ewidencyjny budynków: **158**nr ewidencyjny wg ewidencji środków trwałych SPSK-2: **150-7**Nazwa obiektu według KOB: **BUDYNEK KLINIK OKULISTYCZNYCH**

| Ip. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|--|---|------------------|---------|-----------------|--------|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75. 690) | | | | | |
| 1. | Czy od dojeżdż i dojazdów o których mowa w §14 ust 1 i 3 rozporządzenia doprowadzono utwardzone dojścia o szerokości min. 1,5 m zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp do całego budynku lub tych jego części, z których osoby te mogą korzystać (§16 ust.1) | + | | | |
| 2. | Czy są urządzone miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych (§ 18 ust.1) | | - | | |
| 3. | Czy miejsca postojowe spełniają wymogi § 21 ust. 1 rozporządzenia (min. 3,6 m x 5 m; wzdłuż jezdni 3,6 m x 6 m – w przypadku zapewnienia możliwości korzystania z przylegającego dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego 2,3 m x 6 m) | | - | | |
| 4. | Czy furtki i bramy w ogrodzeniu nie utrudniają dostępu osobom niepełnosprawnym (§ 42 ust.1) | | | 0 | |
| 5. | Czy w budynku jest zapewniony dojazd z poziomu terenu i dostęp do wszystkich kondygnacji użytkowych (posiada windę) § 54 ust. 2 | + | | | |
| 6. | Czy budynek nie wymagający dźwigu posiada urządzenia techniczne zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp na kondygnacje z pomieszczeniami użytkowymi z których mogą one korzystać § 55 ust.2 | | | 0 | |
| 7. | Czy drzwi wejściowe do budynku i pomieszczeń użytkowych spełniają wymogi § 62 ust.1 rozporządzenia | + | | | |
| | –szerokość min. 0,9 m x wysokość 2 m | + | | | |
| | –przy drzwiach dwuskrzydłowych, przynajmniej jedno skrzydło szerokość 0,9 m | | | 0 | |
| | –czy przy drzwiach obrotowych/wahadłowych są drzwi rozwierane lub rozsuwane | | | | |
| 9 | Czy pochylnia spełnia wymogi § 70 i § 71 rozporządzenia | +/- | | | Ad 9) |
| 10 | Czy pomieszczenia ogólnodostępne ze zróżnicowanym poziomem podłóg są przystosowane do ruchu osób niepełnosprawnych (§ 74) | | | 0 | |
| 12 | Czy pomieszczenia higienicznosanitarne dla osób niepełnosprawnych spełniają wymogi § 81, 85,86 i 87 rozporządzenia | + | | | Ad 12) |
| 13 | Czy dźwig jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych | + | | | |
| | –szerokość 1,1 m x długość 1,4 m | + | | | |
| | –poręcze wys. 0,9 m | + | | | |
| | –tablica przyzywowa na wys.0,8-1,2 w odległości min 0,5m od naroża kabiny z oznakowaniem dla niewidomych i inf. głosową | + | | | |

| Ip. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|---|---|------------------|---------|-----------------|-------|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U.06.213.1568) | | | | | |
| 1. | Czy w obiektach przebudowywanych przy zróżnicowaniu poziomu podłóg pomieszczeń położonych na tej samej kondygnacji zastosowano pochylnie o odpowiednim nachyleniu lub odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do pomieszczeń zakładu opieki zdrowotnej osobom niepełnosprawnym | | | 0 | |
| 2. | Czy w głównym holu ZOZ jest miejsce na wózki inwalidzkie | | - | | |
| 3. | Czy w głównym holu ZOZ znajduje się punkt informacyjny oraz miejsce na okrycia wierzchnie (czy są łatwo dostępne dla osób niepełnosprawnych) | + | | | |
| 4. | Czy w przychodniach liczących 7-10 gabinetów diagnostycznych lub diagnostyczno-zabiegowych, niezależnie od liczby kondygnacji, jest 1 ustęp wspólny dla wszystkich pacjentów, dostosowany dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |
| 5. | Czy w przychodniach liczących nie więcej niż 6 gabinetów diagnostyczno-zabiegowych, niezależnie od liczby kondygnacji, jest 1 ustęp wspólny dla wszystkich pacjentów, dostosowany dla osób niepełnosprawnych oraz co najmniej 1 ustęp wyposażony w miskę ustępową i umywalkę | + | | | |
| 6. | Czy w Izbie Przyjęć jest minimum jedna łazienka z wózkową dla osób niepełnosprawnych | | - | | |
| 7. | Czy w Izbie Przyjęć jest minimum jeden ustęp dla osób niepełnosprawnych | + | | | |
| 8. | Czy w oddziale szpitalnym łóżkowym jest przynajmniej jedna kabina ustępowa z umywalką dostępna dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |

e CW

Ad 12)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75. 690)

| Ip. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|-----|---|------------------|---------|-----------------|-------|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Czy kabina natryskowa zamknięta ma wymiary min. 2,5m x 1,5 m | | | 0 | |
| 2. | Czy kabina natryskowa zamknięta jest wyposażona w urządzenia wspomagające umożliwiające korzystanie osobom niepełnosprawnym | | | 0 | |
| 3. | Czy w ustępach ogólnodostępnych stosowane są drzwi do kabin ustępowych otwierane na zewnątrz o szer. min. 0,9m | + | | | |
| 4. | Czy w ogólnodostępnych pomieszczeniach sanitarnych jest przynajmniej jedno dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych | + | | | |
| | -pow. min 1,5 x 1,5 m | + | | | |
| | -drzwi bez progów | + | | | |
| | -co najmniej jedna miska ustępowa, umywalka i prysznic (jeżeli ze względu na przeznaczenie przewiduje się te urządzenia) | + | | | |
| | -uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń sanitarnych | + | | | |

Protokół oględzin:

BUDYNEK J - KLINIKI OKULISTYCZNE – Oddział Dziecięcy (parter)

| Ip. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|--|---|------------------|---------|-----------------|-------|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75. 690) | | | | | |
| 1. | Czy od dojeżdż i dojazdów o których mowa w §14 ust 1 i 3 rozporządzenia doprowadzono utwardzone dojścia o szerokości min. 1,5 m zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp do całego budynku lub tych jego części, z których osoby te mogą korzystać (§16 ust.1) | + | | | |
| 2. | Czy są urządzone miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych (§ 18 ust.1) | | - | | |
| 3. | Czy miejsca postojowe spełniają wymogi § 21 ust. 1 rozporządzenia (min. 3,6 m x 5 m; wzdłuż jezdni 3,6 m x 6 m – w przypadku zapewnienia możliwości korzystania z przylegającego dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego 2,3 m x 6 m) | | - | | |
| 4. | Czy furtki i bramy w ogrodzeniu nie utrudniają dostępu osobom niepełnosprawnym (§ 42 ust.1) | | | 0 | |
| 5. | Czy w budynku jest zapewniony dojazd z poziomu terenu i dostęp do wszystkich kondygnacji użytkowych (posiada windę) § 54 ust. 2 | + | | | |

| lp. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|---|---|------------------|---------|-----------------|--------|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. | Czy budynek nie wymagający dźwigu posiada urządzenia techniczne zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp na kondygnacje z pomieszczeniami użytkowymi z których mogą one korzystać § 55 ust.2 | | | 0 | |
| 7. | Czy drzwi wejściowe do budynku i pomieszczeń użytkowych spełniają wymogi § 62 ust.1 rozporządzenia | + | | | |
| | –szerokość min. 0,9 m x wysokość 2 m | + | | | |
| | –przy drzwiach dwuskrzydłowych, przynajmniej jedno skrzydło szerokość 0,9 m | | | 0 | |
| | –czy przy drzwiach obrotowych/wahadłowych są drzwi rozwierane lub rozsuwane | | | 0 | |
| 8. | Czy pochylnia spełnia wymogi § 70 i § 71 rozporządzenia | +/- | | | Ad 9) |
| 9. | Czy pomieszczenia ogólnodostępne ze zróżnicowanym poziomem podłóg są przystosowane do ruchu osób niepełnosprawnych (§ 74) | | | 0 | |
| 10. | Czy pomieszczenia higienicznosanitarne dla osób niepełnosprawnych spełniają wymogi § 81, 85,86 i 87 rozporządzenia | + | | | Ad 12) |
| 11. | Czy dźwig jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych | + | | | |
| | –szerokość 1,1 m x długość 1,4 m | + | | | |
| | –poręcze wys. 0,9 m | + | | | |
| | –tablica przyzywowa na wys.0,8-1,2 w odległości min 0,5m od naroża kabiny z oznakowaniem dla niewidomych i inf. głosową | + | | | |
| Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U.06.213.1568) | | | | | |
| 1. | Czy w obiektach przebudowywanych przy zróżnicowaniu poziomu podłóg pomieszczeń położonych na tej samej kondygnacji zastosowano pochylnie o odpowiednim nachyleniu lub odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do pomieszczeń zakładu opieki zdrowotnej osobom niepełnosprawnym | | | 0 | |
| 2. | Czy w głównym holu ZOZ jest miejsce na wózki inwalidzkie | | - | | |
| 3. | Czy w głównym holu ZOZ znajduje się punkt informacyjny oraz miejsce na okrycia wierzchnie (czy są łatwo dostępne dla osób niepełnosprawnych) | + | | | |
| 4. | Czy w przychodniach liczących 7-10 gabinetów diagnostycznych lub diagnostyczno-zabiegowych, niezależnie od liczby kondygnacji, jest 1 ustęp wspólny dla wszystkich pacjentów, dostosowany dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |
| 5. | Czy w przychodniach liczących nie więcej niż 6 gabinetów diagnostyczno-zabiegowych, niezależnie od liczby kondygnacji, jest 1 ustęp wspólny dla wszystkich pacjentów, dostosowany dla osób niepełnosprawnych oraz co najmniej 1 ustęp wyposażony w miskę ustępową i umywalkę | | | 0 | |
| 6. | Czy w Izbie Przyjęć jest minimum jedna łazienka z wózkową dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |

CW de

SH

| Ip. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|-----|---|------------------|---------|-----------------|-------|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7. | Czy w Izbie Przyjęć jest minimum jeden ustęp dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |
| 8. | Czy w oddziale szpitalnym łóżkowym jest przynajmniej jedna kabina ustępowa z umywalką dostępna dla osób niepełnosprawnych | + | | | |

Ad 12)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75. 690)

| Ip. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|-----|---|------------------|---------|-----------------|-------|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Czy kabina natryskowa zamknięta ma wymiary min. 2,5m x 1,5 m | | | 0 | |
| 2. | Czy kabina natryskowa zamknięta jest wyposażona w urządzenia wspomagające umożliwiające korzystanie osobom niepełnosprawnym | | | 0 | |
| 3. | Czy w ustępach ogólnodostępnych stosowane są drzwi do kabin ustępowych otwierane na zewnątrz o szer. min. 0,9m | + | | | |
| 4. | Czy w ogólnodostępnych pomieszczeniach sanitarnych jest przynajmniej jedno dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych | + | | | |
| | –pow. min 1,5 x 1,5 m | + | | | |
| | –drzwi bez progów | + | | | |
| | –co najmniej jedna miska ustępowa, umywalka i prysznic (jeżeli ze względu na przeznaczenie przewiduje się te urządzenia) | + | | | |
| | –uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń sanitarnych | + | | | |

Protokół oględzin:

BUDYNEK J - KLINIKI OKULISTYCZNE – Poradnia (parter)

| Ip. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|--|--|------------------|---------|-----------------|--------|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75. 690) | | | | | |
| 1. | Czy od dojeżdżających dojazdów o których mowa w §14 ust 1 i 3 rozporządzenia doprowadzono utwardzone dojścia o szerokości min. 1,5 m zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp do całego budynku lub tych jego części, z których osoby te mogą korzystać (§16 ust.1) | + | | | |
| 2. | Czy są urządzone miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych (§ 18 ust.1) | | - | | |
| 3. | Czy miejsca postojowe spełniają wymogi § 21 ust. 1 rozporządzenia (min. 3,6 m x 5 m; wzdłuż jezdni 3,6 m x 6 m – w przypadku zapewnienia możliwości korzystania z przylegającego dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego 2,3 m x 6 m) | | - | | |
| 4. | Czy furtyki i bramy w ogrodzeniu nie utrudniają dostępu osobom niepełnosprawnym (§ 42 ust.1) | | | 0 | |
| 5. | Czy w budynku jest zapewniony dojazd z poziomu terenu i dostęp do wszystkich kondygnacji użytkowych (posiada windę) § 54 ust. 2 | + | | | |
| 6. | Czy budynek nie wymagający dźwigu posiada urządzenia techniczne zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp na kondygnacje z pomieszczeniami użytkowymi z których mogą one korzystać § 55 ust.2 | | | 0 | |
| 7. | Czy drzwi wejściowe do budynku i pomieszczeń użytkowych spełniają wymogi § 62 ust.1 rozporządzenia | + | | | |
| | –szerokość min. 0,9 m x wysokość 2 m | + | | | |
| | –przy drzwiach dwuskrzydłowych, przynajmniej jedno skrzydło szerokość 0,9 m | | | 0 | |
| | –czy przy drzwiach obrotowych/wahadłowych są drzwi rozwierane lub rozsuwane | | | 0 | |
| 8. | Czy pochylnia spełnia wymogi § 70 i § 71 rozporządzenia | +/- | | | Ad 9) |
| 9. | Czy pomieszczenia ogólnodostępne ze zróżnicowanym poziomem podłóg są przystosowane do ruchu osób niepełnosprawnych (§ 74) | | | 0 | |
| 10. | Czy pomieszczenia higienicznosanitarne dla osób niepełnosprawnych spełniają wymogi § 81, 85,86 i 87 rozporządzenia | + | | | Ad 12) |
| 11. | Czy dźwig jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych | + | | | |
| | –szerokość 1,1 m x długość 1,4 m | + | | | |
| | –poręczce wys. 0,9 m | + | | | |
| | –tablica przyzywowa na wys.0,8-1,2 w odległości min 0,5m od naroża kabiny z oznakowaniem dla niewidomych i inf. głosową | + | | | |

| lp. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|---|---|------------------|---------|-----------------|-------|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U.06.213.1568) | | | | | |
| 1. | Czy w obiektach przebudowywanych przy zróżnicowaniu poziomu podłóg pomieszczeń położonych na tej samej kondygnacji zastosowano pochylnie o odpowiednim nachyleniu lub odpowiednich urządzeniach umożliwiających dostęp do pomieszczeń zakładu opieki zdrowotnej osobom niepełnosprawnym | | | 0 | |
| 2. | Czy w głównym holu ZOZ jest miejsce na wózki inwalidzkie | | - | | |
| 3. | Czy w głównym holu ZOZ znajduje się punkt informacyjny oraz miejsce na okrycia wierzchnie (czy są łatwo dostępne dla osób niepełnosprawnych) | + | | | |
| 4. | Czy w przychodniach liczących 7-10 gabinetów diagnostycznych lub diagnostyczno-zabiegowych, niezależnie od liczby kondygnacji, jest 1 ustęp wspólny dla wszystkich pacjentów, dostosowany dla osób niepełnosprawnych | + | | | |
| 5. | Czy w przychodniach liczących nie więcej niż 6 gabinetów diagnostyczno-zabiegowych, niezależnie od liczby kondygnacji, jest 1 ustęp wspólny dla wszystkich pacjentów, dostosowany dla osób niepełnosprawnych oraz co najmniej 1 ustęp wyposażony w miskę ustępową i umywalkę | | | 0 | |
| 6. | Czy w Izbie Przyjęć jest minimum jedna łazienka z wózkową dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |
| 7. | Czy w Izbie Przyjęć jest minimum jeden ustęp dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |
| 8. | Czy w oddziale szpitalnym łóżkowym jest przynajmniej jedna kabina ustępowa z umywalką dostępna dla osób niepełnosprawnych | + | | | |

Ad 12)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75. 690)

| lp. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|-----|---|------------------|---------|-----------------|--------------|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Czy kabina natryskowa zamknięta ma wymiary min. 2,5m x 1,5 m | | | 0 | |
| 2. | Czy kabina natryskowa zamknięta jest wyposażona w urządzenia wspomagające umożliwiające korzystanie osobom niepełnosprawnym | | | 0 | |
| 3. | Czy w ustępach ogólnodostępnych stosowane są drzwi do kabin ustępowych otwierane na zewnątrz o szer. min. 0,9m | + | | | |
| 4. | Czy w ogólnodostępnych pomieszczeniach sanitarnych jest przynajmniej jedno dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych | + | | | |
| | –pow. min 1,5 x 1,5 m | + | | | |
| | –drzwi bez progów | + | | | |
| | –co najmniej jedna miska ustępowa, umywalka i prysznic (jeżeli ze względu na przeznaczenie przewiduje się te urządzenia) | + | | | bez prysznic |
| | –uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń sanitarnych | + | | | |

Protokół oględzin:

BUDYNEK J - KLINIKI OKULISTYCZNE – Klinika Okulistyki dla Dorosłych – I piętro

| lp. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|-----|--|------------------|---------|-----------------|-------|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75. 690) | | | | |
| 1. | Czy od dojeżdżających dojazdów o których mowa w §14 ust 1 i 3 rozporządzenia doprowadzono utwardzone dojścia o szerokości min. 1,5 m zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp do całego budynku lub tych jego części, z których osoby te mogą korzystać (§16 ust.1) | + | | | |
| 2. | Czy są urządzone miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych (§ 18 ust.1) | | - | | |
| 3. | Czy miejsca postojowe spełniają wymogi § 21 ust. 1 rozporządzenia (min. 3,6 m x 5 m; wzdłuż jezdni 3,6 m x 6 m – w przypadku zapewnienia możliwości korzystania z przylegającego dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego 2,3 m x 6 m) | | - | | |
| 4. | Czy furtki i bramy w ogrodzeniu nie utrudniają dostępu osobom niepełnosprawnym (§ 42 ust.1) | | | 0 | |
| 5. | Czy w budynku jest zapewniony dojazd z poziomu terenu i dostęp do wszystkich kondygnacji użytkowych (posiada windę) § 54 ust. 2 | + | | | |
| 6. | Czy budynek nie wymagający dźwigu posiada urządzenia techniczne zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp na kondygnacje z pomieszczeniami użytkowymi z których mogą one korzystać § 55 ust.2 | | | 0 | |

| Ip. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|---|---|------------------|---------|-----------------|--------|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7. | Czy drzwi wejściowe do budynku i pomieszczeń użytkowych spełniają wymogi § 62 ust.1 rozporządzenia | + | | | |
| | -szerokość min. 0,9 m x wysokość 2 m | + | | | |
| | -przy drzwiach dwuskrzydłowych, przynajmniej jedno skrzydło szerokość 0,9 m | | | 0 | |
| | -czy przy drzwiach obrotowych/wahadłowych są drzwi rozwierane lub rozsuwane | | | 0 | |
| 8. | Czy pochylnia spełnia wymogi § 70 i § 71 rozporządzenia | +/- | | | |
| 9. | Czy pomieszczenia ogólnodostępne ze zróżnicowanym poziomem podłóg są przystosowane do ruchu osób niepełnosprawnych (§ 74) | | | 0 | Ad 9) |
| 10. | Czy pomieszczenia higienicznosanitarne dla osób niepełnosprawnych spełniają wymogi § 81, 85,86 i 87 rozporządzenia | + | | | Ad 12) |
| 11. | Czy dźwig jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych | + | | | |
| | -szerokość 1,1 m x długość 1,4 m | + | | | |
| | -poręcze wys. 0,9 m | + | | | |
| | -tablica przyzywowa na wys.0,8-1,2 w odległości min 0,5m od naroża kabiny z oznakowaniem dla niewidomych i inf. głosową | + | | | |
| Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U.06.213.1568) | | | | | |
| 1. | Czy w obiektach przebudowywanych przy zróżnicowaniu poziomu podłóg pomieszczeń położonych na tej samej kondygnacji zastosowano pochylnie o odpowiednim nachyleniu lub odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do pomieszczeń zakładu opieki zdrowotnej osobom niepełnosprawnym | | | 0 | |
| 2. | Czy w głównym holu ZOZ jest miejsce na wózki inwalidzkie | | | | |
| 3. | Czy w głównym holu ZOZ znajduje się punkt informacyjny oraz miejsce na okrycia wierzchnie (czy są łatwo dostępne dla osób niepełnosprawnych) | + | | | |
| 4. | Czy w przychodniach liczących 7-10 gabinetów diagnostycznych lub diagnostyczno-zabiegowych, niezależnie od liczby kondygnacji, jest 1 ustęp wspólny dla wszystkich pacjentów, dostosowany dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |
| 5. | Czy w przychodniach liczących nie więcej niż 6 gabinetów diagnostyczno-zabiegowych, niezależnie od liczby kondygnacji, jest 1 ustęp wspólny dla wszystkich pacjentów, dostosowany dla osób niepełnosprawnych oraz co najmniej 1 ustęp wyposażony w miskę ustępową i umywalkę | | | 0 | |
| 6. | Czy w Izbie Przyjęć jest minimum jedna łazienka z wózkową dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |
| 7. | Czy w Izbie Przyjęć jest minimum jeden ustęp dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |

| lp. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|-----|---|------------------|---------|-----------------|-------|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8. | Czy w oddziale szpitalnym łóżkowym jest przynajmniej jedna kabina ustępowa z umywalką dostępna dla osób niepełnosprawnych | + | | | |

Ad 12)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75. 690)

| lp. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|-----|---|------------------|---------|-----------------|-------|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Czy kabina natryskowa zamknięta ma wymiary min. 2,5m x 1,5 m | | | 0 | |
| 2. | Czy kabina natryskowa zamknięta jest wyposażona w urządzenia wspomagające umożliwiające korzystanie osobom niepełnosprawnym | | | 0 | |
| 3. | Czy w ustępach ogólnodostępnych stosowane są drzwi do kabin ustępowych otwierane na zewnątrz o szer. min. 0,9m | + | | | |
| 4. | Czy w ogólnodostępnych pomieszczeniach sanitarnych jest przynajmniej jedno dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych | + | | | |
| | –pow. min 1,5 x 1,5 m | + | | | |
| | –drzwi bez progów | + | | | |
| | –co najmniej jedna miska ustępowa, umywalka i prysznic (jeżeli ze względu na przeznaczenie przewiduje się te urządzenia) | + | | | |
| | –uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń sanitarnych | + | | | |

PM

[Signature]

Protokół oględzin:

BUDYNEK J - KLINIKI OKULISTYCZNE – Poradnie Diagnostyczne – III piętro

| Ip. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|-----|---|------------------|---------|-----------------|---|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75. 690) | | | | |
| 1. | Czy od dojeżdż i dojazdów o których mowa w §14 ust 1 i 3 rozporządzenia doprowadzono utwardzone dojścia o szerokości min. 1,5 m zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp do całego budynku lub tych jego części, z których osoby te mogą korzystać (§16 ust.1) | + | | | |
| 2. | Czy są urządzone miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych (§ 18 ust.1) | | - | | |
| 3. | Czy miejsca postojowe spełniają wymogi § 21 ust. 1 rozporządzenia (min. 3,6 m x 5 m; wzdłuż jezdni 3,6 m x 6 m – w przypadku zapewnienia możliwości korzystania z przylegającego dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego 2,3 m x 6 m) | | - | | |
| 4. | Czy furtki i bramy w ogrodzeniu nie utrudniają dostępu osobom niepełnosprawnym (§ 42 ust.1) | | | 0 | |
| 5. | Czy w budynku jest zapewniony dojazd z poziomu terenu i dostęp do wszystkich kondygnacji użytkowych (posiada windę) § 54 ust. 2 | + | | | |
| 6. | Czy budynek nie wymagający dźwigu posiada urządzenia techniczne zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp na kondygnacje z pomieszczeniami użytkowymi z których mogą one korzystać § 55 ust.2 | | | 0 | |
| 7. | Czy drzwi wejściowe do budynku i pomieszczeń użytkowych spełniają wymogi § 62 ust.1 rozporządzenia –szerokość min. 0,9 m x wysokość 2 m | + | - | | |
| | –przy drzwiach dwuskrzydłowych, przynajmniej jedno skrzydło szerokość 0,9 m | | - | | Jedno skrzydło w drzwiach dwuskrzydłowych wewnątrz budynku prowadzących do punktu informacyjnego są zbyt wąskie |
| | –czy przy drzwiach obrotowych/wahadłowych są drzwi rozwierane lub rozsuwane | | | 0 | |
| 8. | Czy pochylnia spełnia wymogi § 70 i § 71 rozporządzenia | +/- | | | Ad 9) |
| 9. | Czy pomieszczenia ogólnodostępne ze zróżnicowanym poziomem podłóg są przystosowane do ruchu osób niepełnosprawnych (§ 74) | | | 0 | |
| 10. | Czy pomieszczenia higienicznosanitarne dla osób niepełnosprawnych spełniają wymogi § 81, 85,86 i 87 rozporządzenia | + | | | Ad 12) |
| 11. | Czy dźwig jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych | + | | | |
| | –szerokość 1,1 m x długość 1,4 m | + | | | |
| | –poręczce wys. 0,9 m | + | | | |
| | –tablica przyzywowa na wys.0,8-1,2 w odległości min 0,5m od naroża kabiny z oznakowaniem dla niewidomych i inf. głosową | + | | | |

| lp. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|-----|--|------------------|---------|-----------------|---|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U.06.213.1568) | | | | |
| 1. | Czy w obiektach przebudowywanych przy zróżnicowaniu poziomu podłóg pomieszczeń położonych na tej samej kondygnacji zastosowano pochylenie o odpowiednim nachyleniu lub odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do pomieszczeń zakładu opieki zdrowotnej osobom niepełnosprawnym | | | 0 | |
| 2. | Czy w głównym holu ZOZ jest miejsce na wózki inwalidzkie | | - | | |
| 3. | Czy w głównym holu ZOZ znajduje się punkt informacyjny oraz miejsce na okrycia wierzchnie (czy są łatwo dostępne dla osób niepełnosprawnych) | | - | | Jedno skrzydło w drzwiach dwuskrzydłowych wewnątrz budynku prowadzących do punktu informacyjnego są zbyt wąskie |
| 4. | Czy w przychodniach liczących 7-10 gabinetów diagnostycznych lub diagnostyczno-zabiegowych, niezależnie od liczby kondygnacji, jest 1 ustęp wspólny dla wszystkich pacjentów, dostosowany dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |
| 5. | Czy w przychodniach liczących nie więcej niż 6 gabinetów diagnostyczno-zabiegowych, niezależnie od liczby kondygnacji, jest 1 ustęp wspólny dla wszystkich pacjentów, dostosowany dla osób niepełnosprawnych oraz co najmniej 1 ustęp wyposażony w miskę ustępową i umywalkę | | - | | |
| 6. | Czy w Izbie Przyjęć jest minimum jedna łazienka z wózkową dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |
| 7. | Czy w Izbie Przyjęć jest minimum jeden ustęp dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |
| 8. | Czy w oddziale szpitalnym łóżkowym jest przynajmniej jedna kabina ustępowa z umywalką dostępną dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |

PW elk



Ad 12)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75. 690)

| Ip. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|-----|---|------------------|---------|-----------------|-------|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Czy kabina natryskowa zamknięta ma wymiary min. 2,5m x 1,5 m | | | 0 | |
| 2. | Czy kabina natryskowa zamknięta jest wyposażona w urządzenia wspomagające umożliwiające korzystanie osobom niepełnosprawnym | | | 0 | |
| 3. | Czy w ustępach ogólnodostępnych stosowane są drzwi do kabin ustępowych otwierane na zewnątrz o szer. min. 0,9m | | - | | |
| 4. | Czy w ogólnodostępnych pomieszczeniach sanitarnych jest przynajmniej jedno dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych | | - | | |
| | -pow. min 1,5 x 1,5 m | | - | | |
| | -drzwi bez progów | | - | | |
| | -co najmniej jedna miska ustępowa, umywalka i prysznic (jeżeli ze względu na przeznaczenie przewiduje się te urządzenia) | | - | | |
| | -uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń sanitarnych | | - | | |

Ad 9)

Protokół oględzin dla pochylni (podjazd dla niepełnosprawnych) budynku:

BUDYNEK J - KLINIKI OKULISTYCZNE

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75. 690)

Pochylnia bez przekrycia składa się z trzech odcinków

| Ip. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|-----|--|------------------|---------|-----------------|-------|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Czy nachylenie pochylni ma 8 % | | | | |
| | - wysokość pochylni 0,5 m – 8% | + | | | |
| | - wysokość pochylni 0,15 m – 15 % | + | | | |
| | - wysokość pochylni 0,5 m – 8 % | + | | | |
| 2. | Czy szerokość płaszczyzny ruchu ma 1,2 m | + | | | |
| 3. | Czy krawężniki mają wysokość min. 0,07 m | + | | | |
| 4. | Czy odległość między poręczami wynosi od 1 m do 1,1 m | | - | | |
| 5. | Czy wysokość obustronnych poręczy wynosi 0,75 m i 0,9 m | + | | | |
| 6. | Czy na początku i na końcu pochylni poręcze są przedłużone o 0,3m oraz zakończone w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie | + | | | |
| 7. | Czy odległość pomiędzy poręczą a ścianą do której jest mocowana wynosi min. 0,05 m | + | | | |
| 8. | Czy wymiary poziomej płaszczyzny ruchu na początku i końcu pochylni wynosi min. 1,5 m x 1,5 m poza polem otwierania drzwi | + | | | |
| 9. | Czy są spoczniki w pochylniach o długości powyżej 9 m (1,4 m) | + | | | |

Posumowanie:

W trakcie kontroli stwierdzono, że w okresie 05.10.2010 - 15.10.2010 r. w budynku J – Klinika Okulistyki wejście do windy z zewnątrz było stale zamknięte.

Nie wyznaczono miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w obrębie budynku.

W całym budynku brak jest wyznaczonego miejsca na wózki inwalidzkie.

W Poradniach Diagnostycznych (III p) drzwi dwuskrzydłowe oraz pomieszczenia higienicznosanitarne nie spełniają wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury.

Protokół oględzin:

BUDYNEK G - PRZYCHODNA PRZYKLINICZNA

Nr KW: **SZ1S/00091890/1**

wg wypisu z rejestru gruntów (MODGIK/ZE/EW/7410-1/3020/2008):

- działka nr 36, obręb 15

- nr ewidencyjny budynków: **158**

nr ewidencyjny wg ewidencji środków trwałych PUM: **150-7**

Nazwa obiektu według KOB: **BUDYNEK PRZYCHODNI PRZYKLINICZNEJ**

| lp. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|---|---|------------------|---------|-----------------|--|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75. 690) | | | | | |
| 1. | Czy od dojeżdż i dojazdów o których mowa w §14 ust 1 i 3 rozporządzenia doprowadzono utwardzone dojścia o szerokości min. 1,5 m zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp do całego budynku lub tych jego części, z których osoby te mogą korzystać (§16 ust.1) | + | | | |
| 2. | Czy są urządzone miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych (§ 18 ust.1) | | - | | |
| 3. | Czy miejsca postojowe spełniają wymogi § 21 ust. 1 rozporządzenia (min. 3,6 m x 5 m; wzdłuż jezdni 3,6 m x 6 m – w przypadku zapewnienia możliwości korzystania z przylegającego dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego 2,3 m x 6 m) | | | 0 | |
| 4. | Czy furtki i bramy w ogrodzeniu nie utrudniają dostępu osobom niepełnosprawnym (§ 42 ust.1) | | - | | Próg utrudnia wjazd wózkami przez furtkę, brak obniżonych krawężników |
| 5. | Czy w budynku jest zapewniony dojazd z poziomu terenu i dostęp do wszystkich kondygnacji użytkowych (posiada windę) § 54 ust. 2 | | | 0 | |
| 6. | Czy budynek nie wymagający dźwigu posiada urządzenia techniczne zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp na kondygnacje z pomieszczeniami użytkowymi z których mogą one korzystać § 55 ust.2 | | - | | Brak możliwości wybudowania pochylni. Powinno się dobudować urządzenia techniczne zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp do budynku |

| lp. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|---|---|------------------|---------|-----------------|--|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7. | Czy drzwi wejściowe do budynku i pomieszczeń użytkowych spełniają wymogi § 62 ust.1 rozporządzenia –szerokość min. 0,9 m x wysokość 2 m | + | - | | |
| | –przy drzwiach dwuskrzydłowych, przynajmniej jedno skrzydło szerokość 0,9 m | | - | | Szerokość jednego skrzydła drzwi wejściowych nie spełnia wymagań |
| | –czy przy drzwiach obrotowych/wahadłowych są drzwi rozwierane lub rozsuwane | | | 0 | |
| 8. | Czy pochylnia spełnia wymogi § 70 i § 71 rozporządzenia | | | 0 | Ad 9) |
| 9. | Czy pomieszczenia ogólnodostępne ze zróżnicowanym poziomem podłóg są przystosowane do ruchu osób niepełnosprawnych (§ 74) | | | 0 | |
| 10. | Czy pomieszczenia higienicznosanitarne dla osób niepełnosprawnych spełniają wymogi § 81, 85,86 i 87 rozporządzenia | | - | | Ad 12) |
| 11. | Czy dźwig jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych | | | 0 | |
| | –szerokość 1,1 m x długość 1,4 m | | | | |
| | –poręczce wys. 0,9 m | | | | |
| | –tablica przyzywowa na wys.0,8-1,2 w odległości min 0,5m od naroża kabiny z oznakowaniem dla niewidomych i inf. głosową | | | | |
| Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U.06.213.1568) | | | | | |
| 1. | Czy w obiektach przebudowywanych przy zróżnicowaniu poziomu podłóg pomieszczeń położonych na tej samej kondygnacji zastosowano pochylnie o odpowiednim nachyleniu lub odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do pomieszczeń zakładu opieki zdrowotnej osobom niepełnosprawnym | | | 0 | |
| 2. | Czy w głównym holu ZOZ jest miejsce na wózki inwalidzkie | | - | | |
| 3. | Czy w głównym holu ZOZ znajduje się punkt informacyjny oraz miejsce na okrycia wierzchnie (czy są łatwo dostępne dla osób niepełnosprawnych) | + | | | |
| 4. | Czy w przychodniach liczących 7-10 gabinetów diagnostycznych lub diagnostyczno-zabiegowych, niezależnie od liczby kondygnacji, jest 1 ustęp wspólny dla wszystkich pacjentów, dostosowany dla osób niepełnosprawnych | | - | | |
| 5. | Czy w przychodniach liczących nie więcej niż 6 gabinetów diagnostyczno-zabiegowych, niezależnie od liczby kondygnacji, jest 1 ustęp wspólny dla wszystkich pacjentów, dostosowany dla osób niepełnosprawnych oraz co najmniej 1 ustęp wyposażony w miskę ustępową i umywalkę | | | 0 | |
| 6. | Czy w Izbie Przyjęć jest minimum jedna łazienka z wózkową dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |
| 7. | Czy w Izbie Przyjęć jest minimum jeden ustęp dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |

| lp. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|-----|---|------------------|---------|-----------------|-------|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8. | Czy w oddziale szpitalnym łóżkowym jest przynajmniej jedna kabina ustępowa z umywalką dostępna dla osób niepełnosprawnych | | | 0 | |

Ad 12)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75. 690)

| lp. | Wyszczególnienie | Określenie stanu | | | Uwagi |
|-----|---|------------------|---------|-----------------|-------|
| | | Tak „+” | Nie „-” | Nie dotyczy „0” | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Czy kabina natryskowa zamknięta ma wymiary min. 2,5m x 1,5 m | | | 0 | |
| 2. | Czy kabina natryskowa zamknięta jest wyposażona w urządzenia wspomagające umożliwiające korzystanie osobom niepełnosprawnym | | | 0 | |
| 3. | Czy w ustępach ogólnodostępnych stosowane są drzwi do kabin ustępowych otwierane na zewnątrz o szer. min. 0,9 m | | - | | |
| 4. | Czy w ogólnodostępnych pomieszczeniach sanitarnych jest przynajmniej jedno dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych | | - | | |
| | -pow. min 1,5 x 1,5 m | | - | | |
| | -drzwi bez progów | + | | | |
| | -co najmniej jedna miska ustępowa, umywalka i prysznic (jeżeli ze względu na przeznaczenie przewiduje się te urządzenia) | | - | | |
| | -uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń sanitarnych | | - | | |

Posumowanie:

Gabinety oraz informacja dla pacjentów znajdują się na wysokim parterze, do którego pacjenci mają dostęp jedynie schodami umieszczonymi na zewnątrz budynku. Z powodu braku dźwigu, pochylni i urządzeń technicznych dostęp dla osób niepełnosprawnych z poziomu terenu do budynku jest praktycznie niemożliwy. Istnieje jednak możliwość zamontowania urządzeń technicznych ułatwiających dostęp osobom niepełnosprawnym.

Drzwi wejściowe do budynku nie spełniają wymogów określonych przepisami prawa. Bardzo wąski korytarz, brak miejsca na wózki inwalidzkie, niedostosowane sanitariaty, czynią Przychodnię Przykliniczną praktycznie niedostępną dla osób niepełnosprawnych.

AW rh

**Protokół oględzin:
ULICE, PLACE, DROGI**

Nr KW: **SZ1S/00091890/1**

nr ewidencyjny wg ewidencji środków trwałych PUM: **243-11, 243-12**

Nazwa obiektu według KOB:

ULICE, PLACE, DROGI – NR 001-2-24

Chodniki w obrębie terenu zajmowanego przez Szpital są w stanie ogólnym dobrym. Miejscami wymagają konserwacji i drobnych napraw w celu wyrównania powierzchni bądź załatwienia dziur. Największe niedogodności związane z nierównościami powierzchni występują w obrębie budynku W. W większości przypadków na stykach chodnik-jezdnia, w ciągach pieszych obniżono krawężniki.

WNIOSKI

W większości skontrolowanych obiektów Szpitala występują bariery architektoniczne, utrudniające, a niekiedy wręcz i uniemożliwiające pacjentom niepełnosprawnym samodzielny dostęp do budynków, w których świadczone są usługi zdrowotne. Stan taki wynika z tego, że objekty te zaprojektowano i wybudowano przed wejściem w życie (1 stycznia 1995 r.) ustawowego obowiązku zapewnienia osobom niepełnosprawnym swobodnego dostępu do budynków użyteczności publicznej i korzystania z nich. Natomiast główną przyczyną opóźnień w dostosowaniu obiektów Szpitala do potrzeb tych osób jest brak środków finansowych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych i modernizacyjnych w tym zakresie.

Najczęściej występujące przypadki niedostosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych polegają na braku:

- prawidłowego oznaczenia miejsca postojowego na parkingu,
- prawidłowej pochylni (za szeroki rozstaw lub brak poręczy),
- dostosowanych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych
- dostępu do wind i do kondygnacji użytkowych,
- wyznaczeniu miejsca na wózki inwalidzkie

Przepisy prawne nakładają obowiązek projektowania i budowania obiektów budowlanych zapewniając m.in. niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich, lecz dotyczy to budynków nowoprojektowanych. Natomiast istniejące bariery architektoniczne w placówkach ochrony zdrowia i dostępu do nich powinny być zlikwidowane najpóźniej do końca 2012 r. Prawo osób niepełnosprawnych do życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych wynika też z uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (M. P. Nr 50, poz. 475). W związku z powyższym, w ocenie kontrolujących, należy bezzwłocznie podejmować działania ukierunkowane na urzeczywistnienie praw osób niepełnosprawnych.

Na tym protokół kontroli zakończono.

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

SAMODZIELNY REFERENT
ds. kontroli wewnętrznej

inż. Barbara Greszta

SPECJALISTA
ds. kontroli wewnętrznej

mgr Małgorzata Kosewska

Pouczenie

Dyrektor Szpitala może, nie później niż w terminie 7 dni po przedłożeniu mu protokołu do podpisania, zgłosić umotywowane zastrzeżenia do treści protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń kontrolujący jest obowiązany uzupełnić protokół, ustosunkowując się do tych zastrzeżeń.

Dyrektor Szpitala może odmówić podpisania protokołu i złożyć pisemne wyjaśnienie przyczyn tej odmowy w terminie 7 dni po przedłożeniu mu protokołu do podpisania. Odmowę podpisania protokołu kontrolujący lub zespół kontrolujący załącza do protokołu.

Dyrektor Szpitala
lek. Ryszard Chmurowicz

Kwituję odbiór protokołu

Szczecin, dnia 05.11.2010

Podpis

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie
lek. med. Ryszard Chmurowicz

ZAŁĄCZNIKI:

1. Protokoły oględzin
2. Pismo nr DT 062/324/10 z dnia 04.10.2010
3. Zarządzenie Nr 72/2010 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 23.09.2010 r.
4. Upoważnienie nr 4/2010 do przeprowadzenia kontroli z dnia 23.09.2010 r.,
5. Upoważnienie nr 5/2010 do przeprowadzenia kontroli z dnia 23.09.2010 r.,