



Szczecin, dnia 09.04.2013 r.

**KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W SZCZECINIE**

70-560 Szczecin, ul. Grodzka 1/5
tel. 091 43 48 400, fax: 091 43 48 405

**PROTOKÓŁ
z czynności kontrolno – rozpoznawczych**

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 pkt 1 oraz ust. 3, 4 i 13 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. nr 12, poz. 68 z późniejszymi zmianami) mł. kpt. Krzysztof Kociuba z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie przeprowadził w dniach 8-9 kwietnia 2013 r. czynności kontrolno – rozpoznawcze w obiektach/na terenach Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie z siedzibą przy al. Powstańców Wielkopolskich 72 reprezentowanego przez

P. Emilię Aftawicz - z-ca dyrektora ds. administracyjno - ekonomicznych

Kontrolowany (osoba reprezentująca) pouczony został o jego prawach i obowiązkach określonych w wyżej wymienionej ustawie, co potwierdza własnoręcznym podpisem

Z-CA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie
Emilia Aftawicz

Osoby obecne przy dokonywaniu czynności:

Zakres przeprowadzonych czynności obejmował:*

- 1) kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
- 2) ocenę zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym,
- 3) ocenę zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym,
- 4) ustalenie spełnienia wymogów bezpieczeństwa w zakładzie stwarzającym zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
- 5) rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,
- 6) rozpoznawanie innych miejscowych zagrożeń,
- 7) wstępne ustalenie nieprawidłowości, które przyczyniły się do powstania pożaru oraz okoliczności jego rozprzestrzenienia się,
- 8) zbieranie informacji niezbędnych do wykonania analizy poważnej awarii przemysłowej i formułowania zaleceń dla prowadzącego zakład.

* Zaznaczyć właściwy

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie z siedzibą przy al. Powstańców Wielkopolskich 72. Kontrolę przeprowadza się w związku z pismem Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z dnia 13.03.2013 r., znak: WZ.0754.12.2013 i ma ona na celu analizę informacji zawartych w opracowanych dla budynków szpitala instrukcjach bezpieczeństwa pożarowego.

Ustalenia dokonane w toku przeprowadzonych czynności kontrolno – rozpoznawczych.

I. Informacje ogólne

Na terenie szpitala znajduje się 6 budynków opieki zdrowotnej, zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL II oraz 3 budynki administracyjno-biurowe ZL III, a także niewielkie obiekty techniczne (kotłownia, tlenownia, warsztat itp.).

II. Ustalenia z czynności:

1. Przedstawiono Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego opracowaną w listopadzie 2012 r. przez technika pożarnictwa,
2. W procedurach wskazano, że w przypadku pożaru lub innego zagrożenia, każdy kto je zauważy ma obowiązek powiadomić o nim służby ratownicze, a w następnej kolejności osoby funkcyjne, w tym kierownictwo placówki poprzez centralę. Brak informacji o procedurze, w której wskazuje się konkretną osobę odpowiedzialną za alarmowanie kierownictwa placówki, wraz ze wskazaniem jej dublera.
3. O ewakuacji decyduje dyrektor, lekarz dyżurny lub osoba przez niego wyznaczona. Wskazano, że za ewakuację osób z poszczególnych budynków odpowiadają kierownicy klinik. Wskazano to jako zakres ich obowiązków, nie ujęto jednak tego w procedurach, w których wskazano, że dopiero w momencie zaistnienia zagrożenia wyznacza się osoby odpowiedzialne za ewakuację osób i mienia oraz działania gaśnicze (przed przybyciem służb). Instrukcja zawiera co prawda wykaz osób odpowiedzialnych za ewakuację (2 tabele na stronach 57 i 59) jednak nie wpisano tam żadnych osób.
4. Procedury dotyczące ewakuacji są bardzo ogólne. Określono co prawda warunki ewakuacji i określono jej kierunki w oparciu o plany graficzne i znaki ewakuacyjne, nie mniej jednak nie uwzględniają one w żaden sposób specyfiki poszczególnych oddziałów, sposobu ewakuacji chorych, zwłaszcza niezdolnych do samodzielnego poruszania się. Wskazano, że ewakuowani pacjenci zostaną przetransportowani do innych szpitali, przy

uzgodnieniu z izbami i lekarzami dyżurnymi wg zawartej w instrukcji tabeli (wykaz szpitali wraz z telefonami kontaktowymi). Nie wskazano na możliwość ewakuacji pacjentów do innych budynków na terenie szpitala.

5. Instrukcja nie zawierała dokładnych informacji o liczbie gaśnic i hydrantów w poszczególnych budynkach.

6. Procedury alarmowania nie uwzględniają systemu sygnalizacji pożarowej w budynku p. 14" (przyjęte wady alarmowania, wady odpowiedzialne za obsługę systemu, sposoby eliminacji alarmów fałszywych).

7. Sprawiono kilka dużych ewaluacji, mylił - stwierdzono, że brakuje hydrantów w bld. W nie posiadała instalacji, nie kontynuacji stawione są różne sposoby zmniejszające brzość obciążenia ewaluacji. (zawarta literatura, tabela, tabela ewaluacji).


8. Przeanalizowano szczegółowo 3 procedury dotyczące:

- postępowania w wypadku awarii,
 - alarmowania krajowy telekomunikacji (o którym brakuje mowa w punkcie 2)
 - postępowania w sytuacjach zagrożenia, w szczególności w przypadku zagrożenia.
- (zwrócić uwagę do protokołu)


9. Istnieje pominięcie procedury zawiadania i informacji o robocie firmy, mylił, o którym mowa w punkcie 3.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (4 strony). Do protokołu, po zapoznaniu się z jego treścią wniesiono-następujące-uwagi/nie wniesiono uwag*.

Kontrolowany:


EMILIA AFTAWICZ
REKTORA
ds. Ekonomicznych i Administracyjnych
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie
Emilia Aftawicz

Kontrolujący:



Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2
PUM w Szczecinie
70-111 Szczecin, ul. Powstańców Wielkopolskich 72
tel. 91/ 466 10 10, fax 91/ 466 10 15
NIP: 955-19-08-958, REGON: 000288900

-
1. KONTROLOWANY
 2. KM PSP W SZCZECINIE